



# GACETA OFICIAL

DIGITAL

Año

Panamá, R. de Panamá lunes 31 de marzo de 2025

N° 30247-B

---

## CONTENIDO

---

### AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Resolución AN N° 19954-Elec TOMO-IX  
(De miércoles 19 de febrero de 2025)

POR LA CUAL SE APRUEBA EL INFORME INDICATIVO DE DEMANDA PARA LOS AÑOS 2025-2045 PRESENTADO POR EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO.

---



Gaceta Oficial Digital

Para verificar la autenticidad de una representación impresa del mismo, ingrese el código **GO67EAE7F8EA588** en el sitio web [www.gacetaoficial.gob.pa/validar-gaceta](http://www.gacetaoficial.gob.pa/validar-gaceta)

*República de Panamá*

**AUTORIDAD NACIONAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS**

**Resolución AN No. 19954-Elec**

**Panamá, 19 de febrero de 2025**

Por la cual se aprueba el Informe Indicativo de Demanda para los años 2025-2045 presentado por el Centro Nacional de Despacho.

**TOMO IX**  
**1601-1800**










1601

**Comparación de Ph Pearl**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	44	50	47	25	29	48	41	40	40	44	50	57	43	0,0%	
AÑO 0	2024	51	51	62	60	61	60							57	34,0%	
AÑO 1	2025	93	89	102	106	107	105	106	100	92	90	102	111	100	74,2%	
AÑO 2	2026	104	88	114	111	110	105	106	100	92	90	102	111	103	2,6%	
AÑO 3	2027	104	88	114	111	110	105	106	100	92	90	102	111	103	0,0%	
AÑO 4	2028	104	88	114	111	110	105	106	100	92	90	102	111	103	0,0%	








1602

Comparación de Ph Plaza Del Este

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 1	2025	116	104	115	115	118	112	116	120	115	116	111	115	115	115	0,0%
AÑO 2	2026	121	109	120	120	123	117	121	126	120	122	116	120	120	120	4,4%
AÑO 3	2027	126	114	125	125	128	122	127	131	126	127	121	125	125	125	4,3%
AÑO 4	2028	132	118	130	131	133	127	132	136	131	132	126	130	130	130	4,2%








1603

Comparación de Ph Regalia Tower

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	47	50	50	50	16	0.0%
AÑO 0	2024	47	45	48	44	47	44	-	-	-	-	-	-	46	100.3%
AÑO 1	2025	53	49	54	52	57	53	52	51	52	53	49	53	52	13.8%
AÑO 2	2026	55	52	56	55	60	55	54	53	55	55	52	55	55	4.4%
AÑO 3	2027	57	54	59	57	62	58	56	56	57	57	54	57	57	4.3%
AÑO 4	2028	60	56	61	59	65	60	59	58	59	60	56	60	59	4.2%








1604

**Comparación de The Ocean Club**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	279	2,165	2,137	2,199	2,083	2,119	2,057	2,153	<b>1,266</b>	-
AÑO 1	2023	2,153	2,019	1,926	1,555	1,700	1,599	1,589	1,560	1,472	1,639	1,686	1,826	<b>1,727</b>	<b>36.4%</b>
AÑO 0	2024	1,693	1,611	1,820	1,961	2,060	1,955							<b>1,850</b>	<b>7.1%</b>
AÑO 1	2025	2,169	1,993	2,170	2,082	2,161	2,049	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	2,104	<b>2,104</b>	<b>13.7%</b>
AÑO 2	2026	2,212	2,033	2,214	2,123	2,204	2,090	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	2,146	<b>2,146</b>	<b>2.0%</b>
AÑO 3	2027	2,256	2,074	2,258	2,166	2,248	2,131	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	2,189	<b>2,189</b>	<b>2.0%</b>
AÑO 4	2028	2,301	2,115	2,303	2,209	2,293	2,174	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	2,233	<b>2,233</b>	<b>2.0%</b>








1605

**Comparación de Asamblea De Propietarios Ph Yacht Club Tower**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	69	70	67	68	23	0.0%	
AÑO 0	2024	66	63	73	74	78	73	-	-	-	-	-	-	71	211.4%	
AÑO 1	2025	84	80	79	84	89	75	81	79	80	82	81	85	82	14.9%	
AÑO 2	2026	88	83	82	87	93	79	84	83	84	86	85	89	85	4.4%	
AÑO 3	2027	92	87	86	91	97	82	88	86	88	90	88	93	89	4.3%	
AÑO 4	2028	96	90	89	95	101	85	92	90	91	94	92	97	93	4.2%	










1606

**Comparación de Piso 13, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	54	63	15	-
AÑO 1	2023	67	64	64	52	53	56	59	58	61	63	58	61	60	307.5%
AÑO 0	2024	56	58	70	69	74	72							66	11.2%
AÑO 1	2025	69	70	72	69	62	63	72	63	71	72	61	66	67	1.6%
AÑO 2	2026	66	68	67	62	66	64	71	61	64	63	68	69	66	-2.4%
AÑO 3	2027	62	63	71	66	64	69	69	67	62	67	64	71	66	0.6%
AÑO 4	2028	69	61	64	62	66	68	71	69	69	68	71	70	68	2.0%








1607

Comparación de Ph Parque Del Mar I

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	43	46	44	44	44	41	44	40	47	33	-	
AÑO 1	2023	49	45	41	38	38	37	36	39	37	36	31	38	39	18,2%	
AÑO 0	2024	38	35	40	38	40	40							39	-0,5%	
AÑO 1	2025	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	5,5%
AÑO 2	2026	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	2,0%
AÑO 3	2027	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0,8%
AÑO 4	2028	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	0,8%








1608

Comparación de Polyenvases S. A

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	75	93	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	0,0%
AÑO 1	2025	92	81	84	97	93	85	81	93	89	81	55	75	75	75	85	99,7%	
AÑO 2	2026	96	85	87	101	97	89	85	97	93	85	68	79	83	83	89	4,4%	
AÑO 3	2027	101	89	91	105	102	93	89	101	97	88	71	83	79	83	92	4,3%	
AÑO 4	2028	105	92	95	110	106	97	92	105	101	92	74	86	86	86	96	4,2%	










1609

Comparación de Autoridad Del Canal De Panamá - Planta Potabilizadora Mendoza

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 0	2024	-	-	-	-	1,239	2,166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	568	0,0%
AÑO 1	2025	2,339	2,176	2,278	2,201	2,268	2,229	2,285	2,283	2,212	2,290	2,213	2,276	2,254	2,254	2,276	2,244	297,1%	
AÑO 2	2026	2,293	2,088	2,272	2,204	2,293	2,224	2,285	2,283	2,212	2,290	2,213	2,276	2,244	2,244	2,276	2,244	-0,4%	
AÑO 3	2027	2,293	2,088	2,272	2,204	2,293	2,224	2,285	2,283	2,212	2,290	2,213	2,276	2,244	2,244	2,276	2,244	0,0%	
AÑO 4	2028	2,293	2,088	2,272	2,204	2,293	2,224	2,285	2,283	2,212	2,290	2,213	2,276	2,244	2,244	2,276	2,244	0,0%	








1610

Comparación de Panama Ports Company - Balboa

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 0	2024	-	-	1,803	4,180	4,000	3,487	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,245	0,0%
AÑO 1	2025	3,485	4,292	4,902	4,871	4,341	3,589	3,322	3,414	3,351	3,352	3,262	3,372	3,796	3,796	3,796	69,1%	69,1%	
AÑO 2	2026	3,743	3,345	3,953	4,052	3,817	3,675	3,402	3,497	3,432	3,432	3,340	3,453	3,595	3,595	3,595	3,595	-5,3%	-5,3%
AÑO 3	2027	3,818	3,412	4,031	4,133	3,893	3,749	3,469	3,566	3,500	3,501	3,407	3,522	3,667	3,667	3,667	3,667	2,0%	2,0%
AÑO 4	2028	3,916	3,500	4,136	4,240	3,994	3,846	3,559	3,659	3,591	3,591	3,495	3,613	3,762	3,762	3,762	3,762	2,6%	2,6%








1611

Comparación de Panama Ports Company - Cristobal

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	273	2,498	2,104	2,549	2,131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,593	0,0%
AÑO 1	2025	1,465	1,601	1,820	1,670	2,302	1,793	1,650	1,696	1,665	1,665	1,621	1,675	-	-	-	1,718	7,9%
AÑO 2	2026	1,841	1,645	1,944	1,993	1,877	1,807	1,673	1,720	1,688	1,688	1,643	1,698	-	-	-	1,768	2,9%
AÑO 3	2027	1,878	1,678	1,983	2,033	1,915	1,844	1,707	1,754	1,722	1,722	1,676	1,732	-	-	-	1,804	2,0%
AÑO 4	2028	1,898	1,697	2,005	2,055	1,936	1,864	1,725	1,773	1,740	1,741	1,694	1,751	-	-	-	1,823	1,1%








1612

Comparación de Pricsmart Brisas Del Golf

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	318	52	-
AÑO 1	2023	296	288	314	258	270	289	289	277	283	302	311	298	289	457.9%
AÑO 0	2024	261	245	316	308	316	301							291	0.6%
AÑO 1	2025	325	286	310	290	287	325	305	298	315	318	293	286	303	4.2%
AÑO 2	2026	292	297	306	313	295	313	306	315	299	312	322	317	307	1.3%
AÑO 3	2027	299	298	314	297	305	306	299	309	313	306	298	306	304	-1.0%
AÑO 4	2028	316	312	320	314	314	312	314	303	314	309	310	301	312	2.4%








1613

Comparación de Pricemart Costa Verde

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305	300	<b>50</b>	-
AÑO 1	2023	244	228	240	225	270	293	268	245	259	275	276	278	<b>258</b>	<b>412.6%</b>
AÑO 0	2024	246	225	259	265	273	259							<b>254</b>	<b>-1.5%</b>
AÑO 1	2025	267	260	249	275	261	244	258	254	258	279	251	265	<b>260</b>	<b>2.2%</b>
AÑO 2	2026	252	272	257	262	271	252	273	247	247	278	250	247	<b>259</b>	<b>-0.4%</b>
AÑO 3	2027	248	253	257	270	272	257	266	250	262	264	259	274	<b>261</b>	<b>0.8%</b>
AÑO 4	2028	269	258	264	273	275	250	253	256	257	252	273	263	<b>262</b>	<b>0.3%</b>










1614

Comparación de Pricemart Panamá

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%		
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AÑO 1	2023	-	301	328	294	295	294	291	304	306	325	320	325	310	282	0,0%	
AÑO 0	2024	312	290	328	307	320	301									310	9,9%
AÑO 1	2025	289	285	249	269	241	283	283	264	253	275	289	247	247	269	269	-13,2%
AÑO 2	2026	242	265	268	242	252	256	247	242	260	289	248	247	247	255	255	-5,2%
AÑO 3	2027	260	253	284	246	277	252	254	251	279	265	245	282	282	262	262	3,0%
AÑO 4	2028	275	255	244	250	247	270	251	259	279	281	248	273	273	261	261	-0,6%








1615

Comparación de Pricemart Oficinas Administrativas

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	34	6	-
AÑO 1	2023	36	34	32	30	37	34	34	31	31	33	31	31	33	495.7%
AÑO 0	2024	34	32	36	34	36	34							34	3.8%
AÑO 1	2025	29	36	33	34	34	32	35	36	34	35	34	29	33	-1.8%
AÑO 2	2026	34	31	30	32	34	32	35	34	35	35	33	31	33	-1.2%
AÑO 3	2027	36	33	35	30	32	34	35	33	30	33	34	30	33	-0.5%
AÑO 4	2028	35	30	31	33	35	33	30	35	32	31	35	30	33	-1.0%








1616

Comparación de Pricemart Santiago

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-
AÑO 1	2023	223	217	236	211	215	229	228	236	223	228	220	216	224	481.4%
AÑO 0	2024	200	199	249	228	231	218	-	236	-	-	-	-	221	-1.2%
AÑO 1	2025	213	243	235	236	218	228	249	236	214	239	220	224	230	3.8%
AÑO 2	2026	242	217	240	247	242	232	231	230	238	221	244	221	234	1.8%
AÑO 3	2027	235	238	231	229	219	233	225	231	230	243	221	234	231	-1.2%
AÑO 4	2028	230	228	238	232	244	230	228	244	240	231	235	228	234	1.3%










1617

Comparación de Pricemart Vía Brasil

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	-
AÑO 1	2023	268	249	259	220	231	250	260	263	263	276	266	262	256	450.7%
AÑO 0	2024	252	232	272	264	253	249	-	-	-	-	-	-	254	-0.7%
AÑO 1	2025	284	268	273	253	274	265	275	265	279	265	261	265	269	5.9%
AÑO 2	2026	266	271	262	269	267	256	279	256	276	265	264	274	267	-0.6%
AÑO 3	2027	271	269	278	271	272	274	265	278	256	257	269	257	268	0.4%
AÑO 4	2028	273	264	265	271	276	267	274	262	272	259	261	264	267	-0.3%








1618

Comparación de Princesmart Villa De Las Fuentes

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	266	269	45	-
AÑO 1	2023	241	222	242	221	248	243	236	233	250	270	261	249	243	445.8%
AÑO 0	2024	214	212	259	252	269	263							245	0.8%
AÑO 1	2025	229	250	234	229	252	278	280	262	247	237	255	262	251	2.6%
AÑO 2	2026	262	234	245	236	271	234	262	235	270	251	239	276	251	0.0%
AÑO 3	2027	266	241	237	243	257	259	273	261	246	253	238	269	254	1.0%
AÑO 4	2028	263	248	273	266	239	263	256	252	251	248	262	252	256	0.9%








1619

**Comparación de Productos Maribel, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	361	359	383	347	377	365	359	116	94	97	82	86	252	-
AÑO 1	2023	98	75	125	27	27	28	28	30	34	52	49	56	52	-79.2%
AÑO 0	2024	41	52	70	61	63	54							57	7.9%
AÑO 1	2025	96	94	96	95	96	95	95	95	95	96	95	95	95	68.8%
AÑO 2	2026	96	94	96	95	96	95	96	95	95	96	95	95	95	0.0%
AÑO 3	2027	96	94	96	95	96	95	96	95	95	96	95	95	95	0.0%
AÑO 4	2028	96	94	96	95	96	95	96	95	95	96	95	95	95	0.0%








1620

**Comparación de Procesadora Industrial De Carnes, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	126	134	138	112	102	102	51	0,0%
AÑO 0	2024	107	103	116	135	134	135								122	138,9%
AÑO 1	2025	137	134	142	152	145	139	150	161	151	144	135	139	139	144	18,4%
AÑO 2	2026	143	140	148	159	151	145	156	168	157	150	141	145	145	150	4,4%
AÑO 3	2027	149	146	155	165	158	151	163	175	164	157	147	151	147	157	4,3%
AÑO 4	2028	156	152	161	172	164	158	170	182	171	163	153	157	157	163	4,2%








1621

**Comparación de Producción Panameña De Hielo, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	373	364	197	287	274	244	253	334	354	389	380	287	0,0%
AÑO 0	2024	306	329	390	439	482	440							398	38,4%
AÑO 1	2025	611	536	547	509	496	497	513	509	501	480	484	559	520	30,8%
AÑO 2	2026	548	477	602	536	535	497	513	509	501	480	484	559	520	0,0%
AÑO 3	2027	548	477	602	536	535	497	513	509	501	480	484	559	520	0,0%
AÑO 4	2028	548	477	602	536	535	497	513	509	501	480	484	559	520	0,0%










1622

**Comparación de Prolacsa**

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	195	183	186	179	192	188	192	191	185	188	169	179	186	0,0%	
AÑO 0	2024	178	165	184	177	179	180							177	-4,6%	
AÑO 1	2025	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	4,1%
AÑO 2	2026	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	0,0%
AÑO 3	2027	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	0,0%
AÑO 4	2028	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	184	0,0%








1623

Comparación de Productos Lux, S.A.

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	34	86	114	93	86	94	105	100	77	83	95	80	-
AÑO 1	2023	97	53	80	88	94	83	81	102	69	63	81	71	80	-0,4%
AÑO 0	2024	101	90	84	81	67	95							86	7,7%
AÑO 1	2025	78	88	102	82	75	97	98	104	87	74	90	92	89	2,8%
AÑO 2	2026	78	88	102	82	75	97	98	104	87	74	90	92	89	0,0%
AÑO 3	2027	78	88	102	82	75	97	98	104	87	74	90	92	89	0,0%
AÑO 4	2028	78	88	102	82	75	97	98	104	87	74	90	92	89	0,0%








1624

Comparación de Promarina

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	545	710	390	361	171	220	32	41	206	0,0%
AÑO 0	2024	40	34	38	210	604	434							227	10,1%
AÑO 1	2025	32	29	33	366	761	543	319	434	283	191	32	30	254	12,3%
AÑO 2	2026	34	30	35	382	795	567	333	453	295	199	33	31	266	4,4%
AÑO 3	2027	35	31	36	399	829	591	347	473	308	208	35	32	277	4,3%
AÑO 4	2028	37	33	38	415	863	616	362	492	321	216	36	34	289	4,2%










1625

**Comparación de Promotora Las Américas Golden Tower, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	32	329	314	321	327	349	139	-
AÑO 1	2023	133	318	242	200	200	193	205	215	209	199	191	201	225	61,7%
AÑO 0	2024	199	177	196	197	202	199							195	-13,5%
AÑO 1	2025	306	279	312	306	319	312	326	330	323	337	329	344	319	63,4%
AÑO 2	2026	306	279	312	306	319	312	326	330	323	337	329	344	319	0,0%
AÑO 3	2027	306	279	312	306	319	312	326	330	323	337	329	344	319	0,0%
AÑO 4	2028	306	279	312	306	319	312	326	330	323	337	329	344	319	0,0%








1626

Comparación de Proserv, S.A.

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	85	82	78	77	67	77	102	107	56	-	
AÑO 1	2023	110	97	106	103	103	93	97	99	92	85	95	106	99	75,5%	
AÑO 0	2024	106	96	109	107	108	103							105	6,0%	
AÑO 1	2025	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	185	76,2%
AÑO 2	2026	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	186	0,8%
AÑO 3	2027	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	0,8%
AÑO 4	2028	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	189	0,8%








1627

Comparación de Psa Panama International Terminal

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%				
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,296	3,102	-	450	0,0%	
AÑO 0	2024	3,319	3,730	3,634	3,412	3,483	3,123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,450	667,0%	
AÑO 1	2025	2,513	2,578	2,465	3,095	3,024	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,731	-20,8%	
AÑO 2	2026	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	2,756	0,9%
AÑO 3	2027	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	2,783	1,0%
AÑO 4	2028	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	2,811	1,0%








1628

**Comparación de Panadería Santa Librada – Zuellen, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 1	2025	142	126	146	154	153	157	157	158	153	130	105	141	143	143	0,0%
AÑO 2	2026	148	132	152	161	160	164	164	164	159	135	110	147	150	150	4,4%
AÑO 3	2027	155	138	159	167	167	171	171	171	166	141	114	153	156	156	4,3%
AÑO 4	2028	161	143	165	174	174	178	178	179	173	147	119	159	163	163	4,2%








1629

Comparación de Petroterminal De Panamá, S.A. Chiriquí Grande Low

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AR0 2	2022	1,074	1,514	619	610	1,238	1,386	1,122	1,190	1,325	1,400	1,283	1,364	1,177	-
AR0 1	2023	1,206	1,511	1,413	729	1,248	849	1,153	1,709	1,191	1,356	1,370	1,561	1,275	8.3%
AR0 0	2024	1,300	1,229	1,291	1,365	1,290	1,360							1,306	2.4%
AR0 1	2025	1,264	986	1,531	1,154	1,576	1,126	1,060	1,042	1,199	1,118	1,400	1,084	1,212	-7.2%
AR0 2	2026	1,320	1,029	1,598	1,205	1,645	1,176	1,107	1,087	1,252	1,167	1,462	1,132	1,265	4.4%
AR0 3	2027	1,376	1,073	1,666	1,256	1,715	1,226	1,154	1,134	1,305	1,217	1,524	1,180	1,319	4.3%
AR0 4	2028	1,434	1,118	1,735	1,309	1,787	1,277	1,202	1,181	1,359	1,267	1,588	1,230	1,374	4.2%










1630

**Comparación de Petroterminal De Panamá, S.A. Pump Station A**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	2,502	2,805	1,168	952	2,392	2,683	2,251	2,388	2,341	2,730	2,401	2,415	<b>2,252</b>	-	
AÑO 1	2023	2,912	2,905	2,810	1,554	2,799	1,372	2,035	3,029	2,047	2,361	2,395	2,928	<b>2,387</b>	<b>6.0%</b>	
AÑO 0	2024	2,441	2,445	2,319	2,508	2,329	2,489								<b>2,422</b>	<b>1.5%</b>
AÑO 1	2025	3,169	2,841	3,752	3,309	4,523	2,623	2,957	2,614	3,031	2,677	4,060	2,734	<b>3,191</b>	<b>31.7%</b>	
AÑO 2	2026	3,308	2,966	3,916	3,454	4,722	2,737	3,086	2,729	3,163	2,795	4,237	2,854	<b>3,331</b>	<b>4.4%</b>	
AÑO 3	2027	3,449	3,092	4,083	3,602	4,923	2,854	3,218	2,845	3,298	2,914	4,418	2,976	<b>3,473</b>	<b>4.3%</b>	
AÑO 4	2028	3,593	3,221	4,254	3,752	5,128	2,973	3,352	2,964	3,436	3,036	4,603	3,100	<b>3,618</b>	<b>4.2%</b>	








1631

**Comparación de Petroterminal De Panamá, S.A. Pump Station B**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	2,155	2,478	1,023	843	2,079	2,367	1,975	2,083	2,075	2,400	2,130	2,157	1,980	-
AÑO 1	2023	2,500	2,588	2,468	1,349	2,038	1,233	1,812	2,700	1,844	2,121	2,137	2,582	2,114	6.8%
AÑO 0	2024	2,153	2,159	2,061	2,227	2,077	2,196							2,146	1.5%
AÑO 1	2025	2,689	2,387	3,205	2,802	3,818	2,243	2,506	2,242	2,596	2,291	3,420	2,343	2,712	26.4%
AÑO 2	2026	2,806	2,492	3,346	2,925	3,985	2,341	2,616	2,340	2,710	2,391	3,570	2,446	2,831	4.4%
AÑO 3	2027	2,926	2,598	3,488	3,049	4,155	2,441	2,728	2,440	2,825	2,494	3,722	2,550	2,951	4.3%
AÑO 4	2028	3,048	2,706	3,634	3,177	4,329	2,543	2,841	2,542	2,943	2,598	3,878	2,656	3,075	4.2%








1632

Comparación de Purissima, S. A.

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	35	44	36	33	12	-	
AÑO 1	2023	48	41	42	24	22	22	27	27	34	38	35	40	34	172.2%	
AÑO 0	2024	44	45	54	47	54	45							48	43.1%	
AÑO 1	2025	51	47	49	50	50	44	49	49	49	49	49	49	49	49	1.7%
AÑO 2	2026	52	48	50	51	51	45	50	50	50	50	50	50	50	50	2.0%
AÑO 3	2027	53	49	51	52	52	46	51	51	51	51	51	51	51	51	2.0%
AÑO 4	2028	54	50	52	53	53	47	52	52	52	52	52	52	52	52	2.0%










1633

**Comparación de Hotel Ramada S.A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	58	124	127	128	130	125	117	118	117	124	<b>97</b>	-
AÑO 1	2023	118	110	76	24	24	22	17	16	15	19	17	18	<b>40</b>	<b>-59.1%</b>
AÑO 0	2024	17	17	19	17	16	17							<b>17</b>	<b>-56.7%</b>
AÑO 1	2025	138	136	151	149	156	152	128	134	130	140	138	156	<b>142</b>	<b>726.1%</b>
AÑO 2	2026	138	136	151	149	156	152	128	134	130	140	138	156	<b>142</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 3	2027	138	136	151	149	156	152	128	134	130	140	138	156	<b>142</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	138	136	151	149	156	152	128	134	130	140	138	156	<b>142</b>	<b>0.0%</b>








1634

Comparación de Recuperación De Proteínas, S.A.

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	204	24	-
AÑO 1	2023	212	199	227	187	176	186	174	150	168	196	186	210	189	672.8%
AÑO 0	2024	185	179	218	212	193	216							201	6.0%
AÑO 1	2025	199	188	207	219	237	193	204	192	196	203	214	196	204	1.7%
AÑO 2	2026	208	196	216	228	247	201	213	200	205	211	223	204	213	4.4%
AÑO 3	2027	216	204	226	238	258	210	222	209	214	220	233	213	222	4.3%
AÑO 4	2028	225	213	235	248	268	219	232	217	222	230	242	222	231	4.3%








1635

Comparación de Retail Centenario

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	602	553	612	617	1,547	1,489	1,515	1,547	1,485	1,496	1,471	1,645	1,215	-
AÑO 1	2023	1,555	1,440	972	238	244	251	253	248	385	894	1,010	1,049	712	-41.4%
AÑO 0	2024	336	689	1,006	1,020	1,086	1,064							867	21.9%
AÑO 1	2025	1,507	1,342	1,475	1,410	1,508	1,435	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	1,446	66.8%
AÑO 2	2026	1,537	1,369	1,505	1,438	1,538	1,463	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	1,475	2.0%
AÑO 3	2027	1,567	1,396	1,535	1,467	1,569	1,493	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	1,505	2.0%
AÑO 4	2028	1,599	1,424	1,565	1,496	1,600	1,522	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	1,535	2.0%








1636

**Comparación de Rey Cuatro Altos**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	141	139	143	154	<b>48</b>	-
AÑO 1	2023	143	138	139	126	138	131	129	131	131	144	144	145	<b>137</b>	<b>183.8%</b>
AÑO 0	2024	134	121	133	137	136	130	-	-	-	-	-	-	<b>132</b>	<b>-3.6%</b>
AÑO 1	2025	191	174	194	181	184	179	186	195	187	189	176	187	<b>185</b>	<b>40.6%</b>
AÑO 2	2026	189	174	178	185	187	179	186	195	187	189	176	187	<b>184</b>	<b>-0.5%</b>
AÑO 3	2027	189	174	178	185	187	179	186	195	187	189	176	187	<b>184</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	189	174	178	185	187	179	186	195	187	189	176	187	<b>184</b>	<b>0.0%</b>








1637

Comparación de Rey 12 De Octubre

		ENERGÍA (MWh)												%	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	184	183	172	184	60	-
AÑO 1	2023	177	160	164	138	143	136	140	136	139	144	140	149	147	144.2%
AÑO 0	2024	135	123	146	141	149	145							140	-5.0%
AÑO 1	2025	129	126	137	136	136	137	140	140	128	137	102	140	132	-5.3%
AÑO 2	2026	129	128	140	140	148	137	140	140	128	137	102	140	134	1.3%
AÑO 3	2027	129	128	140	140	148	137	140	140	128	137	102	140	134	0.0%
AÑO 4	2028	129	128	140	140	148	137	140	140	128	137	102	140	134	0.0%










1638

**Comparación de Rey 24 De Diciembre**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	215	200	211	205	218	<b>88</b>	-
AÑO 1	2023	208	197	202	181	187	179	180	187	178	169	177	180	<b>185</b>	<b>111.8%</b>
AÑO 0	2024	169	155	172	168	165	161							<b>165</b>	<b>-11.2%</b>
AÑO 1	2025	172	165	176	171	171	172	173	176	168	174	166	175	<b>172</b>	<b>4.1%</b>
AÑO 2	2026	170	157	173	173	175	172	173	176	168	174	166	175	<b>171</b>	<b>-0.3%</b>
AÑO 3	2027	170	157	173	173	175	172	173	176	168	174	166	175	<b>171</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	170	157	173	173	175	172	173	176	168	174	166	175	<b>171</b>	<b>0.0%</b>








1639

**Comparación de Rey Brisas Del Golf**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	170	166	162	153	161	148	117,6%
AÑO 1	2023	163	153	159	143	149	141	141	137	144	151	141	144	141	-5,2%
AÑO 0	2024	143	135	156	148	157	152							148	0,8%
AÑO 1	2025	145	135	149	138	136	141	138	141	138	143	136	146	141	-0,4%
AÑO 2	2026	146	130	131	144	146	141	138	141	138	143	136	146	140	0,0%
AÑO 3	2027	146	130	131	144	146	141	138	141	138	143	136	146	140	0,0%
AÑO 4	2028	146	130	131	144	146	141	138	141	138	143	136	146	140	0,0%








1640

Comparación de Rey Brisas Norte

		ENERGÍA (MWh)												%		
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 1	2025	105	99	109	105	106	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0,0%
AÑO 2	2026	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0,1%
AÑO 3	2027	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0,0%
AÑO 4	2028	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	0,0%








1641

**Comparación de Rey Calle 7**

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	82	82	81	83	27	-
AÑO 1	2023	80	77	83	73	79	77	78	77	72	78	75	77	77	182.3%
AÑO 0	2024	75	68	76	78	78	74							75	-3.3%
AÑO 1	2025	88	78	86	85	86	80	82	84	83	89	86	93	85	14.0%
AÑO 2	2026	86	77	84	85	84	80	82	84	83	89	86	93	85	-0.6%
AÑO 3	2027	86	77	84	85	84	80	82	84	83	89	86	93	85	0.0%
AÑO 4	2028	86	77	84	85	84	80	82	84	83	89	86	93	85	0.0%








1642

**Comparación de Rey Calle 13**

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1	-
AÑO 1	2023	122	110	126	113	116	107	123	124	123	138	125	132	122	###	
AÑO 0	2024	123	116	119	118	121	117							119	-2.2%	
AÑO 1	2025	103	95	100	105	107	104	104	109	106	108	100	107	104	-12.5%	
AÑO 2	2026	99	92	92	103	108	104	104	109	106	108	100	107	103	-1.3%	
AÑO 3	2027	99	92	92	103	108	104	104	109	106	108	100	107	103	0.0%	
AÑO 4	2028	99	92	92	103	108	104	104	109	106	108	100	107	103	0.0%	










1643

**Comparación de Rey Calle 50**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	275	26	-
AÑO 1	2023	269	252	263	237	243	232	235	231	243	254	239	243	245	847.4%
AÑO 0	2024	244	232	255	250	252	242							246	0.3%
AÑO 1	2025	228	211	225	223	221	222	214	208	219	226	201	235	219	-10.8%
AÑO 2	2026	253	214	223	214	227	222	214	208	219	226	201	235	221	0.9%
AÑO 3	2027	253	214	223	214	227	222	214	208	219	226	201	235	221	0.0%
AÑO 4	2028	253	214	223	214	227	222	214	208	219	226	201	235	221	0.0%








1644

**Comparación de Rey Centennial**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	315	298	285	257	264	118	-
AÑO 1	2023	264	249	254	209	222	212	209	207	221	228	225	235	228	93.0%
AÑO 0	2024	217	196	234	241	240	224							225	-1.2%
AÑO 1	2025	225	213	229	222	217	236	246	243	236	248	24	247	215	-4.4%
AÑO 2	2026	243	224	224	239	243	236	246	243	236	248	24	247	221	2.5%
AÑO 3	2027	243	224	224	239	243	236	246	243	236	248	24	247	221	0.0%
AÑO 4	2028	243	224	224	239	243	236	246	243	236	248	24	247	221	0.0%








1645

Comparación de Rey Costa Del Este

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	305	292	291	281	290	122	-
AÑO 1	2023	285	264	262	276	232	231	240	247	240	253	253	259	249	105.1%
AÑO 0	2024	241	227	256	257	270	249							250	0.3%
AÑO 1	2025	266	252	297	277	292	285	282	280	277	279	274	299	280	11.9%
AÑO 2	2026	280	245	262	302	292	285	282	280	277	279	274	299	280	0.0%
AÑO 3	2027	280	245	262	302	292	285	282	280	277	279	274	299	280	0.0%
AÑO 4	2028	280	245	262	302	292	285	282	280	277	279	274	299	280	0.0%








1646

Comparación de Rey Chanis

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	147	139	130	134	138	57	-
AÑO 1	2023	136	127	131	117	122	113	116	118	122	124	117	121	122	112,8%
AÑO 0	2024	115	108	126	122	122	114							118	-3,3%
AÑO 1	2025	103	98	109	107	113	92	95	94	91	71	89	94	96	-18,5%
AÑO 2	2026	84	83	213	181	99	92	95	94	91	71	89	94	107	11,3%
AÑO 3	2027	84	83	213	181	99	92	95	94	91	71	89	94	107	0,0%
AÑO 4	2028	84	83	213	181	99	92	95	94	91	71	89	94	107	0,0%








1647

**Comparación de Rey Chorrera**

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2	-
AÑO 1	2023	168	152	164	151	146	132	138	140	142	147	142	145	147	###
AÑO 0	2024	143	133	147	142	147	151							144	-2.4%
AÑO 1	2025	139	137	155	135	148	136	136	148	139	153	144	152	143	-0.2%
AÑO 2	2026	143	130	151	141	151	136	136	148	139	153	144	152	144	0.1%
AÑO 3	2027	143	130	151	141	151	136	136	148	139	153	144	152	144	0.0%
AÑO 4	2028	143	130	151	141	151	136	136	148	139	153	144	152	144	0.0%










1648

**Comparación de Rey Costa Verde**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	205	221	<b>38</b>	-
AÑO 1	2023	212	198	204	176	186	179	182	181	181	184	180	184	<b>187</b>	<b>395,5%</b>
AÑO 0	2024	163	161	184	182	186	179							<b>176</b>	<b>-6,0%</b>
AÑO 1	2025	202	187	197	174	178	182	178	183	174	189	162	194	<b>183</b>	<b>3,7%</b>
AÑO 2	2026	177	166	200	190	197	182	178	183	174	189	162	194	<b>183</b>	<b>0,1%</b>
AÑO 3	2027	177	166	200	190	197	182	178	183	174	189	162	194	<b>183</b>	<b>0,0%</b>
AÑO 4	2028	177	166	200	190	197	182	178	183	174	189	162	194	<b>183</b>	<b>0,0%</b>








1649

Comparación de Rey Dorado

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	244	231	226	219	227	96	-
AÑO 1	2023	71	23	28	21	13	6	12	14	26	93	112	110	44	-53.9%
AÑO 0	2024	100	94	116	111	114	108							107	142.6%
AÑO 1	2025	115	108	120	112	113	113	115	119	114	119	112	118	115	7.4%
AÑO 2	2026	110	106	104	116	118	113	115	119	114	119	112	118	114	-1.0%
AÑO 3	2027	110	106	104	116	118	113	115	119	114	119	112	118	114	0.0%
AÑO 4	2028	110	106	104	116	118	113	115	119	114	119	112	118	114	0.0%








1650

**Comparación de Rey Parque Lefevre**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	39	118	112	115	<b>32</b>	-
AÑO 1	2023	115	109	114	97	109	100	99	100	101	107	99	102	<b>104</b>	<b>225.2%</b>
AÑO 0	2024	97	92	105	103	106	104							<b>101</b>	<b>-3.0%</b>
AÑO 1	2025	102	97	104	97	99	99	98	97	100	104	97	103	<b>100</b>	<b>-1.4%</b>
AÑO 2	2026	102	92	96	106	101	99	98	97	100	104	97	103	<b>100</b>	<b>-0.1%</b>
AÑO 3	2027	102	92	96	106	101	99	98	97	100	104	97	103	<b>100</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	102	92	96	106	101	99	98	97	100	104	97	103	<b>100</b>	<b>0.0%</b>








1651

**Comparación de Rey Milla 8**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	146	138	137	137	146	59	-
AÑO 1	2023	141	134	141	126	131	123	-	125	122	130	124	126	129	119,4%
AÑO 0	2024	125	123	149	142	146	129	-	-	-	-	-	-	136	5,4%
AÑO 1	2025	119	110	115	107	108	110	113	111	108	109	108	113	111	-18,3%
AÑO 2	2026	115	103	112	111	113	110	113	111	108	109	108	113	111	-0,3%
AÑO 3	2027	115	103	112	111	113	110	113	111	108	109	108	113	111	0,0%
AÑO 4	2028	115	103	112	111	113	110	113	111	108	109	108	113	111	0,0%








1652

Comparación de Rey Mrp La Cabima

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	61	57	57	58	60	24	-
AÑO 1	2023	60	57	60	54	55	53	54	52	52	55	53	52	55	123.9%
AÑO 0	2024	49	46	56	55	55	53							52	-4.3%
AÑO 1	2025	56	53	62	56	56	56	53	58	55	57	47	60	56	6.8%
AÑO 2	2026	53	53	61	61	63	56	53	58	55	57	47	60	57	1.5%
AÑO 3	2027	53	53	61	61	63	56	53	58	55	57	47	60	57	0.0%
AÑO 4	2028	53	53	61	61	63	56	53	58	55	57	47	60	57	0.0%










1653

Comparación de Rey Paseo Arraijón

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	122	117	21	-
AÑO 1	2023	121	114	122	111	111	108	-	116	114	118	113	121	115	445.6%
AÑO 0	2024	109	106	122	113	119	116	-	-	-	-	-	-	114	-1.1%
AÑO 1	2025	120	112	118	116	118	115	127	121	112	120	121	124	119	4.2%
AÑO 2	2026	134	110	113	126	78	115	127	121	112	120	121	124	117	-1.7%
AÑO 3	2027	134	110	113	126	78	115	127	121	112	120	121	124	117	0.0%
AÑO 4	2028	134	110	113	126	78	115	127	121	112	120	121	124	117	0.0%








1654

**Comparación de Rey Paseo Albrook**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	241	23	-
AÑO 1	2023	241	231	242	221	223	223	227	223	220	221	214	225	226	889.2%
AÑO 0	2024	211	198	219	200	207	197							205	-9.1%
AÑO 1	2025	212	195	208	200	201	204	189	203	189	184	199	191	198	-3.6%
AÑO 2	2026	286	187	203	197	198	204	189	203	189	184	199	191	202	2.3%
AÑO 3	2027	286	187	203	197	198	204	189	203	189	184	199	191	202	0.0%
AÑO 4	2028	286	187	203	197	198	204	189	203	189	184	199	191	202	0.0%








1655

Comparación de Rey Penonome

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1	-
AÑO 1	2023	73	80	85	73	71	69	72	71	61	63	53	65	70	###
AÑO 0	2024	77	68	76	72	75	70							73	3,4%
AÑO 1	2025	91	87	93	85	92	78	100	96	89	93	86	83	89	22,6%
AÑO 2	2026	111	80	110	88	63	78	100	96	89	93	86	83	90	0,3%
AÑO 3	2027	111	80	110	88	63	78	100	96	89	93	86	83	90	0,0%
AÑO 4	2028	111	80	110	88	63	78	100	96	89	93	86	83	90	0,0%








1656

**Comparación de Rey Paseo Del Valle**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	55	65	11	-
AÑO 1	2023	64	64	64	58	60	58	62	61	59	63	60	62	61	-431.0%
AÑO 0	2024	58	55	62	60	63	57							59	-3.0%
AÑO 1	2025	62	56	62	61	63	60	61	64	57	60	55	63	61	3.1%
AÑO 2	2026	38	61	70	67	62	60	61	64	57	60	55	63	61	-0.6%
AÑO 3	2027	38	61	70	67	62	60	61	64	57	60	55	63	61	0.0%
AÑO 4	2028	38	61	70	67	62	60	61	64	57	60	55	63	61	0.0%








1657

Comparación de Rey Sabanitas

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	153	157	153	166	52	-
AÑO 1	2023	152	150	163	147	151	147	140	130	134	151	147	155	147	181.1%
AÑO 0	2024	143	130	145	139	142	141	-	-	-	-	-	-	140	-5.0%
AÑO 1	2025	132	122	132	130	141	133	139	141	133	146	145	89	132	-5.8%
AÑO 2	2026	124	124	146	142	146	133	139	141	133	146	145	89	134	1.6%
AÑO 3	2027	124	124	146	142	146	133	139	141	133	146	145	89	134	0.0%
AÑO 4	2028	124	124	146	142	146	133	139	141	133	146	145	89	134	0.0%










1658

Comparación de Rey Santa María

		ENERGÍA (MWh)														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	36	110	111	111	31	-	
AÑO 1	2023	106	99	104	97	102	99	102	103	105	109	104	103	103	234.8%	
AÑO 0	2024	103	98	99	97	103	103							100	-2.2%	
AÑO 1	2025	94	87	98	97	100	108	109	111	107	110	104	106	103	2.1%	
AÑO 2	2026	100	96	100	11	104	108	109	111	107	110	104	106	97	-5.4%	
AÑO 3	2027	100	96	100	11	104	108	109	111	107	110	104	106	97	0.0%	
AÑO 4	2028	100	96	100	11	104	108	109	111	107	110	104	106	97	0.0%	








1659

Comparación de Rey Santiago

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AR0 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	192	18	-
AR0 1	2023	196	187	187	155	157	162	168	168	168	178	158	143	169	837.7%
AR0 0	2024	129	126	149	144	133	125	-	-	-	-	-	-	134	-20.5%
AR0 1	2025	126	118	129	125	128	134	126	137	130	125	118	134	128	-5.0%
AR0 2	2026	120	111	121	123	127	134	126	137	130	125	118	134	126	-1.5%
AR0 3	2027	120	111	121	123	127	134	126	137	130	125	118	134	126	0.0%
AR0 4	2028	120	111	121	123	127	134	126	137	130	125	118	134	126	0.0%








1660

Comparación de Rey Vista Alegre

		ENERGÍA (MWh)													
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	151	14	-
AÑO 1	2023	152	143	147	128	141	133	137	135	136	138	133	145	139	873.4%
AÑO 0	2024	137	128	142	137	140	128							135	-2.7%
AÑO 1	2025	88	85	89	84	89	31	88	83	86	87	85	90	82	-39.3%
AÑO 2	2026	104	80	85	85	139	31	88	83	86	87	85	90	87	6.0%
AÑO 3	2027	104	80	85	85	139	31	88	83	86	87	85	90	87	0.0%
AÑO 4	2028	104	80	85	85	139	31	88	83	86	87	85	90	87	0.0%








1661

**Comparación de Rey Versalles**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	219	201	192	207	<b>68</b>	-
AÑO 1	2023	200	186	193	163	167	162	169	170	170	183	172	177	<b>176</b>	<b>157.8%</b>
AÑO 0	2024	156	149	173	166	168	166							<b>163</b>	<b>-7.3%</b>
AÑO 1	2025	182	174	190	183	178	173	177	177	172	170	157	170	<b>175</b>	<b>7.5%</b>
AÑO 2	2026	207	185	213	192	187	173	177	177	172	170	157	170	<b>182</b>	<b>3.7%</b>
AÑO 3	2027	207	185	213	192	187	173	177	177	172	170	157	170	<b>182</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	207	185	213	192	187	173	177	177	172	170	157	170	<b>182</b>	<b>0.0%</b>








1662

Comparación de Rey Vía España

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	214	20	-
AÑO 1	2023	206	192	194	175	178	177	177	184	180	178	167	172	182	801.0%
AÑO 0	2024	166	161	183	176	182	169	-	-	-	-	-	-	173	-5.0%
AÑO 1	2025	188	177	194	192	189	186	193	199	190	203	180	189	190	10.2%
AÑO 2	2026	188	170	201	177	189	186	193	199	190	203	180	189	189	-0.7%
AÑO 3	2027	188	170	201	177	189	186	193	199	190	203	180	189	189	0.0%
AÑO 4	2028	188	170	201	177	189	186	193	199	190	203	180	189	189	0.0%










1663

Comparación de Rey Villa Lucre

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	160	149	148	139	150	62	-
AÑO 1	2023	145	140	148	135	134	126	125	123	125	133	129	133	133	114.1%
AÑO 0	2024	122	120	140	136	140	131							131	-1.2%
AÑO 1	2025	132	113	131	121	122	128	132	131	123	77	116	124	121	-8.1%
AÑO 2	2026	120	123	130	133	139	128	132	131	123	77	116	124	123	1.8%
AÑO 3	2027	120	123	130	133	139	128	132	131	123	77	116	124	123	0.0%
AÑO 4	2028	120	123	130	133	139	128	132	131	123	77	116	124	123	0.0%








1664

**Comparación de Hacienda El Rodeo, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	234	176	148	169	147	150	200	177	192	133	0,0%	
AÑO 0	2024	173	204	193	215	218	220							204	53,4%	
AÑO 1	2025	287	253	341	260	290	244	194	208	212	286	250	258	257	26,1%	
AÑO 2	2026	299	264	356	272	303	255	203	217	221	298	261	269	268	4,4%	
AÑO 3	2027	312	275	372	283	316	265	211	227	231	311	272	281	280	4,3%	
AÑO 4	2028	325	287	387	295	329	276	220	236	240	324	283	292	291	4,2%	








1665

**Comparación de Súper Riba Smith Alta Plaza**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	262	251	258	252	258	255	242	241	234	259	<b>209</b>	-
AÑO 1	2023	244	229	248	215	216	206	214	212	215	222	211	218	<b>221</b>	<b>5,4%</b>
AÑO 0	2024	212	200	233	222	235	222							<b>221</b>	<b>-0,1%</b>
AÑO 1	2025	266	248	267	251	258	254	256	258	251	257	253	258	<b>256</b>	<b>16,2%</b>
AÑO 2	2026	269	250	270	253	260	257	259	260	253	259	256	260	<b>259</b>	<b>1,0%</b>
AÑO 3	2027	271	253	273	256	263	259	261	263	256	262	259	263	<b>262</b>	<b>1,0%</b>
AÑO 4	2028	272	253	273	256	263	260	262	264	256	263	259	263	<b>262</b>	<b>0,2%</b>








1666

**Comparación de Súper Riba Smith Brisas Del Golf**

Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	316	284	317	307	315	308	318	319	303	316	298	322	<b>310</b>	-
AÑO 1	2023	313	303	321	276	298	284	297	293	301	318	301	315	<b>302</b>	-2.8%
AÑO 0	2024	294	279	324	312	318	302							<b>305</b>	1.1%
AÑO 1	2025	344	315	338	325	338	312	329	344	338	346	336	347	<b>334</b>	9.7%
AÑO 2	2026	348	319	341	328	342	316	332	347	342	349	339	350	<b>338</b>	1.0%
AÑO 3	2027	351	322	344	331	345	319	335	351	345	353	343	354	<b>341</b>	1.0%
AÑO 4	2028	352	322	345	332	346	319	336	352	346	353	343	355	<b>342</b>	0.2%








1667

Comparación de Súper Riba Smith Bella Vista

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	333	306	333	323	332	324	337	343	328	330	324	357	331	-
AÑO 1	2023	343	323	341	299	320	301	300	300	299	313	302	323	314	-5,2%
AÑO 0	2024	310	288	335	321	340	336							322	2,6%
AÑO 1	2025	293	268	291	275	281	263	290	289	280	286	273	290	282	-12,5%
AÑO 2	2026	296	271	294	278	283	265	293	292	283	289	276	293	284	1,0%
AÑO 3	2027	299	274	297	281	286	268	296	294	286	292	279	296	287	1,0%
AÑO 4	2028	299	274	297	281	287	268	297	295	286	293	279	296	288	0,2%










1668

**Comparación de Súper Riba Smith Costa Del Este**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	405	375	420	411	429	412	417	419	402	413	397	425	410	-
AÑO 1	2023	415	393	410	372	383	368	369	373	370	383	367	381	382	-6.9%
AÑO 0	2024	361	334	376	370	393	377							368	-3.6%
AÑO 1	2025	430	403	435	431	439	418	413	403	390	415	420	430	419	13.8%
AÑO 2	2026	434	407	439	435	444	422	417	407	394	419	424	434	423	1.0%
AÑO 3	2027	438	411	444	439	448	426	422	411	398	424	429	439	427	1.0%
AÑO 4	2028	439	412	445	440	449	427	422	412	399	425	429	440	428	0.2%








1669

Comparación de Súper Riba Smith Chitré

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	78	69	77	71	70	70	70	70	66	69	67	75	71	-
AÑO 1	2023	77	78	79	69	73	68	70	70	69	74	72	77	73	2.3%
AÑO 0	2024	74	68	81	78	78	71							75	3.2%
AÑO 1	2025	89	82	88	88	84	82	81	83	83	84	84	86	85	12.5%
AÑO 2	2026	90	82	89	89	85	82	82	83	84	85	85	87	85	1.0%
AÑO 3	2027	91	83	90	90	86	83	83	84	85	85	86	88	86	1.0%
AÑO 4	2028	91	83	90	90	86	83	83	85	85	86	86	88	86	0.2%








1670

Comparación de Súper Riba Smith Coronado

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	56	52	59	54	53	53	54	52	50	52	54	57	54	-
AÑO 1	2023	57	53	52	44	42	41	42	40	43	46	48	51	47	-13.4%
AÑO 0	2024	50	47	56	53	52	49							51	9.6%
AÑO 1	2025	104	98	106	102	100	96	94	93	92	93	90	95	97	89.4%
AÑO 2	2026	105	99	107	103	101	97	95	94	93	94	91	96	98	1.0%
AÑO 3	2027	106	100	108	104	102	98	96	94	94	94	91	97	99	1.0%
AÑO 4	2028	107	100	109	104	102	98	96	95	94	95	92	97	99	0.2%








1671

**Comparación de Súper Riba Smith Howard Panamá Pacífico**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	99	89	101	95	103	103	102	101	102	103	102	102	100	-
AÑO 1	2023	99	97	100	85	84	80	81	82	82	86	83	85	87	-13.2%
AÑO 0	2024	80	75	89	87	89	86							84	-3.1%
AÑO 1	2025	111	107	114	107	110	102	101	100	100	100	98	96	104	23.0%
AÑO 2	2026	112	108	115	108	112	103	102	101	101	101	99	97	105	1.0%
AÑO 3	2027	113	109	116	109	113	104	103	102	102	102	100	98	106	1.0%
AÑO 4	2028	114	109	116	109	113	104	103	102	102	101	98	98	106	0.2%








1672

Comparación de Súper Riba Smith Plaza Market

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	216	199	225	221	222	218	225	219	217	220	214	235	219	-
AÑO 1	2023	220	206	217	192	210	201	206	205	208	216	211	218	209	-4,6%
AÑO 0	2024	202	195	222	216	224	214	206	205	208	216	211	218	212	1,4%
AÑO 1	2025	241	225	238	230	239	225	236	234	229	236	227	238	233	9,9%
AÑO 2	2026	243	227	241	233	241	227	238	236	231	239	229	241	236	1,0%
AÑO 3	2027	246	229	243	235	244	230	241	238	234	241	231	243	238	1,0%
AÑO 4	2028	246	230	243	235	244	230	241	239	234	242	232	243	238	0,2%










1673

Comparación de Súper Riba Smith Multiplaza

		ENERGÍA (MWh)													
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	249	223	247	239	246	241	245	249	238	241	237	250	242	-
AÑO 1	2023	244	233	244	215	227	218	222	218	219	231	223	234	227	-6.1%
AÑO 0	2024	221	205	233	227	233	225							224	-1.5%
AÑO 1	2025	276	256	278	269	264	246	273	269	264	272	259	279	267	19.3%
AÑO 2	2026	279	258	281	271	267	248	276	271	267	275	262	282	270	1.0%
AÑO 3	2027	282	261	283	274	270	251	279	274	270	278	265	284	273	1.0%
AÑO 4	2028	283	262	284	274	270	251	279	275	270	278	265	285	273	0.2%








1674

Comparación de Súper Riba Smith La Pita

	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	1,080	995	1,100	1,077	1,099	1,142	1,153	1,132	1,100	1,228	1,171	1,216	1,124	-
AÑO 1	2023	1,154	1,072	1,163	1,013	1,119	1,025	1,048	1,022	1,045	1,085	1,059	1,100	1,076	-4.3%
AÑO 0	2024	1,011	928	1,121	1,106	1,108	1,123							1,066	-1.0%
AÑO 1	2025	1,211	1,185	1,278	1,273	1,315	1,259	1,235	1,274	1,276	1,280	1,275	1,279	1,262	18.3%
AÑO 2	2026	1,223	1,197	1,291	1,286	1,328	1,271	1,248	1,287	1,289	1,292	1,288	1,292	1,274	1.0%
AÑO 3	2027	1,235	1,208	1,304	1,299	1,341	1,284	1,260	1,299	1,302	1,305	1,301	1,305	1,287	1.0%
AÑO 4	2028	1,238	1,211	1,306	1,302	1,344	1,287	1,263	1,302	1,305	1,308	1,304	1,307	1,290	0.2%








1675

**Comparación de Súper Riba Smith Transistmica**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	737	682	770	758	796	747	748	757	729	760	703	739	744	-
AÑO 1	2023	734	696	730	634	723	693	697	681	679	743	683	720	701	-5,7%
AÑO 0	2024	677	646	751	738	756	720							715	3,9%
AÑO 1	2025	767	715	778	759	820	790	782	784	777	787	756	784	775	8,4%
AÑO 2	2026	775	722	786	767	828	798	790	792	785	795	764	792	783	1,0%
AÑO 3	2027	783	729	794	774	836	806	798	800	793	803	771	800	791	1,0%
AÑO 4	2028	784	731	795	776	838	807	799	802	794	804	773	802	792	0,2%






1676


Comparación de Súper Riba Smith Versalles

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	105	-	-	-	-	-	-	18	0.0%
AÑO 1	2025	124	113	139	135	134	133	135	132	129	130	124	128	130	638.6%
AÑO 2	2026	125	114	141	136	136	134	136	134	131	131	125	130	131	1.0%
AÑO 3	2027	126	116	142	138	137	135	138	135	132	132	127	131	132	1.0%
AÑO 4	2028	127	116	142	138	137	135	138	135	132	133	127	131	133	0.2%


Correlación de Energía Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Energía



Correlación de Energía Mensual Real vs Estimada








1677

Comparación de S99 Albrook

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	215	184	207	213	234	226	225	222	210	211	203	218	214	-
AÑO 1	2023	218	201	210	171	162	162	166	175	186	208	196	195	188	-12.3%
AÑO 0	2024	186	163	186	181	197	189							184	-2.1%
AÑO 1	2025	192	186	199	196	206	195	202	202	195	202	195	202	198	-2.7%
AÑO 2	2026	194	182	202	195	202	195	202	202	195	202	195	202	197	-0.2%
AÑO 3	2027	194	182	202	195	202	195	202	202	195	202	195	202	197	0.0%
AÑO 4	2028	194	182	202	195	202	195	202	202	195	202	195	202	197	0.0%







1678



Comparación de S99 Albrook




		POTENCIA (MW)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	%
AÑO 2	2022	36.06	51.59	107.77	33.80	107.06	51.35	199.75	148.23	66.16	82.18	138.61	144.25	200	-
AÑO 1	2023	202.96	162.33	161.78	5.99	38.47	135.14	140.57	27.35	139.92	77.70	172.06	41.18	203	1.6%
AÑO 0	2024	212.79	152.07	72.05	166.61	65.28	72.37							213	4.8%
AÑO 1	2025	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0	-99.9%
AÑO 2	2026	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0	0.0%



1679



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.008	0.005	0.003	0.009	0.003	0.006	0.002	0.002	0.004	0.003	0.002	0.002	<b>0.004</b>	-
AÑO 1	2023	0.001	0.002	0.002	0.040	0.006	0.002	0.002	0.009	0.002	0.004	0.002	0.006	<b>0.006</b>	<b>53.9%</b>
AÑO 0	2024	0.001	0.002	0.003	0.002	0.004	0.004							<b>0.003</b>	<b>-59.3%</b>
AÑO 1	2025	1.182	1.269	1.225	1.249	1.273	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.243	<b>1.243</b>	<b>48403.3%</b>
AÑO 2	2026	1.195	1.240	1.247	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.243	<b>1.240</b>	<b>-0.2%</b>
AÑO 3	2027	1.195	1.240	1.247	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.243	<b>1.240</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	1.195	1.198	1.247	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245	1.243	<b>1.237</b>	<b>-0.3%</b>






1680


Comparación de Super 99 Los Andes

	ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	212	203	228	221	230	209	200	204	195	198	195	217	209	-
AÑO 1	2023	217	190	206	176	179	160	171	176	181	200	181	171	184	-12,1%
AÑO 0	2024	158	154	192	178	187	175	-	-	-	-	-	-	174	-5,4%
AÑO 1	2025	202	198	216	205	202	194	199	220	176	220	240	209	207	18,7%
AÑO 2	2026	227	194	198	176	188	194	199	220	176	220	240	209	203	-1,6%
AÑO 3	2027	227	194	198	176	188	194	199	220	176	220	240	209	203	0,0%
AÑO 4	2028	227	194	198	176	188	194	199	220	176	220	240	209	203	0,0%


Correlación de Energía Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Energía



Correlación de Energía Mensual Real vs Estimada








1681

Comparación de Super 99 Los Andes Mall 2

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ÁÑO 2	2022	181	165	185	183	188	181	188	186	184	185	175	184	182	-
ÁÑO 1	2023	183	172	179	148	148	141	136	137	156	174	171	172	160	-12.3%
ÁÑO 0	2024	166	143	180	177	185	178							171	7.4%
ÁÑO 1	2025	182	168	177	164	169	284	322	361	354	357	380	357	273	59.1%
ÁÑO 2	2026	371	307	307	292	282	284	322	361	354	357	380	357	331	21.3%
ÁÑO 3	2027	371	307	307	292	282	284	322	361	354	357	380	357	331	0.0%
ÁÑO 4	2028	371	307	307	292	282	284	322	361	354	357	380	357	331	0.0%








1682

Comparación de Super 99 Arraijan Valle Hermoso

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	178	166	177	183	180	166	168	171	170	173	161	173	172	-
AÑO 1	2023	172	164	152	134	135	137	141	137	139	150	143	153	146	-15,0%
AÑO 0	2024	138	129	151	144	143	138							141	-3,9%
AÑO 1	2025	155	140	153	145	154	173	179	181	176	178	200	190	169	19,9%
AÑO 2	2026	193	176	189	180	182	173	179	181	176	178	200	190	183	8,5%
AÑO 3	2027	193	176	189	180	182	173	179	181	176	178	200	190	183	0,0%
AÑO 4	2028	193	176	189	180	182	173	179	181	176	178	200	190	183	0,0%










1683

Comparación de S99 Brisas Del Golf

		ENERGÍA (MWh)												%	
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	174	157	175	167	173	168	172	174	167	172	174	181	171	-
AÑO 1	2023	178	172	172	128	133	134	136	136	139	152	145	141	147	-14.0%
AÑO 0	2024	176	119	155	157	162	149							145	-1.7%
AÑO 1	2025	158	142	150	153	161	153	158	158	153	158	153	157	154	-6.6%
AÑO 2	2026	139	140	159	153	158	153	158	158	153	158	153	157	153	-0.9%
AÑO 3	2027	139	140	159	153	158	153	158	158	153	158	153	157	153	0.0%
AÑO 4	2028	139	140	159	153	158	153	158	158	153	158	153	157	153	0.0%





1684



Comparación de S99 Brisas Del Golf




		POTENCIA (MW)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	
AÑO 2	2022	0.39	0.34	0.34	0.39	0.38	0.39	0.38	0.36	0.36	0.35	0.36	0.37	0	-
AÑO 1	2023	0.36	0.37	0.35	0.36	0.30	0.31	0.31	0.32	0.40	0.37	0.34	0.37	0	1.5%
AÑO 0	2024	0.37	0.35	0.34	0.35	0.35	0.35							0	-8.1%
AÑO 1	2025	0.35	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0	0.8%
AÑO 2	2026	0.35	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.35	0.37	0.37	0.36	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.35	0.37	0.37	0.35	0.34	0.35	0.32	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35	0	0.0%





1685

		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.603	0.693	0.697	0.590	0.606	0.595	0.607	0.651	0.650	0.652	0.669	0.674	<b>0.641</b>	-
AÑO 1	2023	0.665	0.697	0.658	0.498	0.591	0.602	0.583	0.563	0.485	0.557	0.592	0.512	<b>0.584</b>	<b>-8.9%</b>
AÑO 0	2024	0.462	0.486	0.611	0.625	0.622	0.587							<b>0.566</b>	<b>-3.1%</b>
AÑO 1	2025	0.608	0.572	0.545	0.599	0.635	0.606	0.662	0.623	0.623	0.606	0.606	0.602	<b>0.607</b>	<b>7.4%</b>
AÑO 2	2026	0.535	0.563	0.577	0.598	0.623	0.606	0.662	0.623	0.623	0.606	0.606	0.602	<b>0.602</b>	<b>-0.9%</b>
AÑO 3	2027	0.535	0.563	0.577	0.598	0.623	0.606	0.662	0.623	0.623	0.606	0.606	0.602	<b>0.602</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.535	0.544	0.577	0.598	0.623	0.606	0.662	0.623	0.623	0.606	0.606	0.602	<b>0.600</b>	<b>-0.3%</b>








1686

Comparación de Super 99 Brisas Del Golf Arraijan

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	196	177	195	192	190	186	190	188	187	184	192	213	191	-
AÑO 1	2023	195	185	188	172	184	176	178	169	175	177	172	174	179	-6,3%
AÑO 0	2024	168	156	182	178	173	160							170	-5,1%
AÑO 1	2025	165	155	182	195	177	233	241	243	237	240	269	255	216	27,4%
AÑO 2	2026	259	237	255	242	246	233	241	243	237	240	269	255	246	14,0%
AÑO 3	2027	259	237	255	242	246	233	241	243	237	240	269	255	246	0,0%
AÑO 4	2028	259	237	255	242	246	233	241	243	237	240	269	255	246	0,0%








1687

Comparación de Super 99 La Cabima

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	272	241	262	261	261	254	259	270	258	253	248	267	259	-
AÑO 1	2023	272	253	264	245	263	247	241	255	237	235	226	233	247	-4.4%
AÑO 0	2024	220	204	238	221	221	209							219	-11.6%
AÑO 1	2025	244	217	242	229	238	342	317	315	302	312	364	340	289	31.9%
AÑO 2	2026	354	329	352	330	323	342	317	315	302	312	364	340	332	14.9%
AÑO 3	2027	354	329	352	330	323	342	317	315	302	312	364	340	332	0.0%
AÑO 4	2028	354	329	352	330	323	342	317	315	302	312	364	340	332	0.0%










1688

Comparación de S99 Chitré

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	132	124	144	143	140	135	141	142	137	138	128	137	137	-
AÑO 1	2023	134	126	123	96	103	113	122	118	119	124	118	118	118	-13,9%
AÑO 0	2024	106	99	128	130	114	125								-6,5%
AÑO 1	2025	120	114	130	128	125	123	127	127	123	127	123	127	127	-0,1%
AÑO 2	2026	123	114	127	123	127	123	127	127	123	127	123	127	127	0,0%
AÑO 3	2027	123	114	127	123	127	123	127	127	123	127	123	127	127	0,0%
AÑO 4	2028	123	114	127	123	127	123	127	127	123	127	123	127	127	0,0%






1689



Comparación de S99 Chitré




AÑO	POTENCIA (MW)													Max	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0,28	0,28	0,29	0,28	0,28	0,27	0,28	0,29	0,28	0,29	0,29	0,29	0,29	0	-
AÑO 1	2023	0,30	0,34	0,33	0,29	0,29	0,30	0,29	0,30	0,30	0,30	0,29	0,29	0	16,2%	
AÑO 0	2024	0,29	0,28	0,31	0,31	0,31	0,30							0	-2,5%	
AÑO 1	2025	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	-3,7%	
AÑO 2	2026	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%	
AÑO 3	2027	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%	
AÑO 4	2028	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%	



1690



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ANO 2	2022	0.624	0.653	0.673	0.704	0.665	0.685	0.670	0.687	0.680	0.648	0.616	0.634	0.659	-
ANO 1	2023	0.611	0.554	0.499	0.455	0.471	0.526	0.559	0.539	0.560	0.556	0.569	0.545	0.537	-18.5%
ANO 0	2024	0.496	0.504	0.555	0.578	0.499	0.575							0.535	-0.5%
ANO 1	2025	0.536	0.562	0.579	0.592	0.560	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.567	0.567	6.1%
ANO 2	2026	0.550	0.564	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.567	0.567	-0.1%
ANO 3	2027	0.550	0.564	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.567	0.567	0.0%
ANO 4	2028	0.550	0.544	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.569	0.567	0.565	-0.3%








1691

Comparación de Super 99 El Coco

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	205	188	201	198	203	192	187	200	195	196	198	214	198	-
AÑO 1	2023	210	200	196	171	181	177	177	181	181	194	184	190	187	-5,6%
AÑO 0	2024	182	165	195	186	190	180							183	-2,1%
AÑO 1	2025	170	162	172	173	181	346	347	371	353	363	401	382	285	55,7%
AÑO 2	2026	376	328	348	339	338	346	347	371	353	363	401	382	358	25,4%
AÑO 3	2027	376	328	348	339	338	346	347	371	353	363	401	382	358	0,0%
AÑO 4	2028	376	328	348	339	338	346	347	371	353	363	401	382	358	0,0%








1692

Comparación de S99 Colón 2000

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	134	124	133	128	129	129	140	142	127	147	137	152	135	-
AÑO 1	2023	144	141	147	120	130	126	120	112	119	120	134	132	129	-4,7%
AÑO 0	2024	130	125	138	134	136	129							132	2,5%
AÑO 1	2025	135	120	133	129	135	129	133	133	129	133	129	133	131	-0,8%
AÑO 2	2026	133	118	134	129	133	129	133	133	129	133	129	133	130	-0,4%
AÑO 3	2027	133	118	134	129	133	129	133	133	129	133	129	133	130	0,0%
AÑO 4	2028	133	118	134	129	133	129	133	133	129	133	129	133	130	0,0%








1693



Comparación de S99 Colón 2000




Año	POTENCIA (MW)												Max	%
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.24	0.25	0.28	0.29	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0	-
AÑO 1	2023	0.24	0.26	0.24	0.23	0.23	0.25	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0	-8.0%
AÑO 0	2024	0.27	0.26	0.26	0.25	0.24	0.29						0	8.2%
AÑO 1	2025	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0	28.6%
AÑO 2	2026	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0.38	0	0.0%



1694



FACTOR DE CARGA														PROMEDIO	%
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.751	0.731	0.635	0.607	0.623	0.660	0.687	0.715	0.648	0.729	0.747	0.774	<b>0.692</b>	-
AÑO 1	2023	0.808	0.815	0.810	0.718	0.769	0.689	0.607	0.560	0.621	0.635	0.733	0.677	<b>0.703</b>	<b>1.6%</b>
AÑO 0	2024	0.658	0.691	0.727	0.737	0.760	0.614							<b>0.698</b>	<b>-0.8%</b>
AÑO 1	2025	0.482	0.478	0.478	0.477	0.482	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.476	<b>0.478</b>	<b>-31.5%</b>
AÑO 2	2026	0.475	0.468	0.480	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.476	<b>0.476</b>	<b>-0.4%</b>
AÑO 3	2027	0.475	0.468	0.480	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.476	<b>0.476</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.475	0.452	0.480	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.477	0.476	<b>0.475</b>	<b>-0.3%</b>








1695

Comparación de Super 99 Colmar

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	61	57	60	59	63	59	62	61	58	56	55	54	59	-
AÑO 1	2023	144	54	52	51	54	52	41	52	51	56	50	56	59	-1.0%
AÑO 0	2024	52	48	52	51	51	51							51	-14.6%
AÑO 1	2025	43	43	46	45	44	17	16	18	16	18	46	17	31	-39.4%
AÑO 2	2026	17	16	17	17	13	17	16	18	16	18	46	17	19	-38.3%
AÑO 3	2027	17	16	17	17	13	17	16	18	16	18	46	17	19	0.0%
AÑO 4	2028	17	16	17	17	13	17	16	18	16	18	46	17	19	0.0%






1696



Comparación de Super 99 Condado Del Rey

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	145	128	148	150	150	145	148	145	144	143	142	147	145	-
AÑO 1	2023	147	138	147	137	137	131	132	130	131	139	130	132	136	-5.9%
AÑO 0	2024	130	129	147	146	155	150							143	-4.9%
AÑO 1	2025	140	130	144	136	141	106	106	113	105	108	120	112	122	-14.6%
AÑO 2	2026	119	111	112	107	107	106	106	113	105	108	120	112	111	-9.3%
AÑO 3	2027	119	111	112	107	107	106	106	113	105	108	120	112	111	0.0%
AÑO 4	2028	119	111	112	107	107	106	106	113	105	108	120	112	111	0.0%








1697

Comparación de Super 99 Coronado

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	142	132	144	139	136	131	135	127	123	125	129	139	134	-
AÑO 1	2023	143	138	131	101	106	98	99	101	109	118	109	116	114	-14.6%
AÑO 0	2024	110	107	130	121	119	109							116	1.7%
AÑO 1	2025	124	116	122	115	118	35	38	41	38	40	50	48	74	-36.4%
AÑO 2	2026	45	35	37	34	34	35	38	41	38	40	50	48	40	-46.3%
AÑO 3	2027	45	35	37	34	34	35	38	41	38	40	50	48	40	0.0%
AÑO 4	2028	45	35	37	34	34	35	38	41	38	40	50	48	40	0.0%










1698

Comparación de S99 Costa Del Este

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
ARO 2	2022	158	144	166	163	165	158	163	166	157	160	151	159	159	-
ARO 1	2023	156	152	153	131	139	135	142	137	145	158	153	156	146	-8,0%
ARO 0	2024	141	138	167	161	167	153							155	5,5%
ARO 1	2025	169	160	174	170	176	169	174	174	169	174	169	174	171	10,6%
ARO 2	2026	172	155	174	169	174	169	174	174	169	174	169	174	171	-0,2%
ARO 3	2027	172	155	174	169	174	169	174	174	169	174	169	174	171	0,0%
ARO 4	2028	172	155	174	169	174	169	174	174	169	174	169	174	171	0,0%




1699




Comparación de S99 Costa Del Este

AÑO	Año	POTENCIA (MW)												Max	%	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.26	0.26	0.26	0.25	0.24	0.27	0.28	0.28	0.31	0.28	0.28	0.29	0.28	0	-
AÑO 1	2023	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29	0.28	0.27	0.27	0.29	0.28	0.28	0.28	0.28	0	-4.1%
AÑO 0	2024	0.28	0.28	0.27	0.28	0.28	0.28								0	-3.1%
AÑO 1	2025	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0	-1.8%
AÑO 2	2026	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0	0.0%


Correlación de Potencia Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Potencia






Correlación de Potencia Mensual Real vs Estimada





1700

		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.810	0.813	0.858	0.909	0.918	0.802	0.788	0.811	0.713	0.768	0.746	0.750	0.807	-
AÑO 1	2023	0.747	0.770	0.774	0.636	0.652	0.664	0.709	0.681	0.694	0.756	0.756	0.738	0.711	-12.0%
AÑO 0	2024	0.674	0.713	0.827	0.805	0.790	0.752							0.760	7.0%
AÑO 1	2025	0.813	0.853	0.837	0.845	0.847	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	10.4%
AÑO 2	2026	0.829	0.826	0.840	0.840	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.837	-0.2%
AÑO 3	2027	0.829	0.826	0.840	0.840	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.837	0.0%
AÑO 4	2028	0.829	0.798	0.840	0.840	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.839	0.835	-0.3%








1701

Comparación de S99 La Doña

	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	172	155	166	162	165	168	164	155	157	154	148	163	161	-
AÑO 1	2023	172	159	152	132	143	144	150	149	152	160	154	152	152	-5,7%
AÑO 0	2024	147	136	147	145	151	145							145	-4,4%
AÑO 1	2025	156	151	181	174	174	169	175	175	169	175	169	174	170	17,3%
AÑO 2	2026	174	159	175	169	175	169	175	175	169	175	169	174	171	0,7%
AÑO 3	2027	174	159	175	169	175	169	175	175	169	175	169	174	171	0,0%
AÑO 4	2028	174	159	175	169	175	169	175	175	169	175	169	174	171	0,0%







1702

Comparación de S99 La Doña

Año	POTENCIA (MW)												Max	%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2 2022	0,26	0,26	0,27	0,26	0,25	0,24	0,25	0,26	0,24	0,25	0,25	0,24	0,26	0	-
AÑO 1 2023	0,24	0,25	0,24	0,23	0,23	0,24	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26	0,26	0,26	0	-1,6%
AÑO 0 2024	0,26	0,26	0,26	0,26	0,25	0,25								0	0,3%
AÑO 1 2025	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0	-17,1%
AÑO 2 2026	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0	0,0%
AÑO 3 2027	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0	0,0%
AÑO 4 2028	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0	0,0%








1703



FACTOR DE CARGA														PROMEDIO	%
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.897	0.880	0.839	0.869	0.880	0.965	0.867	0.812	0.894	0.841	0.827	0.905	0.873	-
AÑO 1	2023	0.943	0.956	0.843	0.793	0.821	0.839	0.823	0.802	0.834	0.823	0.826	0.794	0.841	-3.6%
AÑO 0	2024	0.749	0.750	0.771	0.773	0.805	0.813							0.777	-7.7%
AÑO 1	2025	0.961	1.029	1.119	1.110	1.070	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.069	37.6%
AÑO 2	2026	1.072	1.083	1.077	1.077	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.075	0.8%
AÑO 3	2027	1.072	1.083	1.077	1.077	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.075	0.0%
AÑO 4	2028	1.072	1.045	1.077	1.077	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.078	1.075	1.074	-0.3%






1704


Comparación de Super 99 El Dorado

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	164	149	164	153	156	153	167	181	178	186	175	184	168	-
AÑO 1	2023	192	175	180	138	139	137	143	142	145	152	144	145	153	-8,9%
AÑO 0	2024	129	119	143	143	150	143							138	-9,8%
AÑO 1	2025	150	133	153	142	137	147	151	158	150	151	200	182	155	12,3%
AÑO 2	2026	188	144	145	143	149	147	151	158	150	151	200	182	159	2,8%
AÑO 3	2027	188	144	145	143	149	147	151	158	150	151	200	182	159	0,0%
AÑO 4	2028	188	144	145	143	149	147	151	158	150	151	200	182	159	0,0%


Correlación de Energía Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Energía



Correlación de Energía Mensual Real vs Estimada








1705

Comparación de S99 El Faro

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	109	99	110	109	107	105	108	108	104	108	106	112	107	-
AÑO 1	2023	112	106	110	88	92	92	92	95	100	106	98	101	99	-7.1%
AÑO 0	2024	88	92	109	104	107	102							100	1.0%
AÑO 1	2025	119	112	119	116	118	115	119	119	115	119	115	119	117	16.6%
AÑO 2	2026	117	107	119	115	119	115	119	119	115	119	115	119	117	-0.4%
AÑO 3	2027	117	107	119	115	119	115	119	119	115	119	115	119	117	0.0%
AÑO 4	2028	117	107	119	115	119	115	119	119	115	119	115	119	117	0.0%





1706



Comparación de S99 El Faro




		POTENCIA (MW)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	%
AÑO 2	2022	0,27	0,29	0,28	0,28	0,33	0,31	0,31	0,26	0,29	0,28	0,26	0,30	0	-
AÑO 1	2023	0,29	0,29	0,28	0,26	0,26	0,25	0,26	0,26	0,27	0,28	0,27	0,26	0	-10,7%
AÑO 0	2024	0,26	0,25	0,25	0,25	0,26	0,26							0	-10,4%
AÑO 1	2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	21,7%
AÑO 2	2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%
AÑO 3	2027	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%
AÑO 4	2028	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%



1707



FACTOR DE CARGA													PROMEDIO	%	
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.540	0.509	0.531	0.549	0.441	0.471	0.467	0.557	0.495	0.518	0.560	0.504	<b>0.512</b>	-
AÑO 1	2023	0.521	0.545	0.532	0.475	0.479	0.503	0.476	0.482	0.515	0.506	0.514	0.523	<b>0.506</b>	+1.2%
AÑO 0	2024	0.459	0.527	0.585	0.586	0.564	0.541							<b>0.544</b>	+7.5%
AÑO 1	2025	0.506	0.525	0.503	0.506	0.502	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.504	<b>0.506</b>	+6.8%
AÑO 2	2026	0.496	0.504	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.504	<b>0.504</b>	-0.4%
AÑO 3	2027	0.496	0.504	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.504	<b>0.504</b>	0.0%
AÑO 4	2028	0.496	0.486	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505	0.504	0.504	<b>0.503</b>	-0.3%










1708

Comparación de Super 99 Mañanitas

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	179	166	182	184	193	185	187	185	174	181	190	232	186	-
AÑO 1	2023	206	169	180	177	173	164	163	153	151	169	175	173	171	-8.3%
AÑO 0	2024	165	150	167	173	185	209							175	2.3%
AÑO 1	2025	165	154	176	185	167	190	187	209	217	214	255	210	193	10.3%
AÑO 2	2026	223	220	215	203	202	190	187	209	217	214	255	210	212	10.2%
AÑO 3	2027	223	220	215	203	202	190	187	209	217	214	255	210	212	0.0%
AÑO 4	2028	223	220	215	203	202	190	187	209	217	214	255	210	212	0.0%








1709

Comparación de Super 99 Matadero De Soná

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	81	70	79	78	82	82	80	82	48	53	57	56	71	-
AÑO 1	2023	54	80	73	77	66	45	54	45	41	46	86	70	61	-13.1%
AÑO 0	2024	74	81	92	88	89	90							86	40.0%
AÑO 1	2025	68	59	69	63	60	33	30	34	63	52	40	40	53	-38.8%
AÑO 2	2026	54	57	49	33	40	33	30	34	63	52	40	59	45	-13.8%
AÑO 3	2027	54	57	49	33	40	33	30	34	63	52	40	59	45	0.0%
AÑO 4	2028	54	57	49	33	40	33	30	34	63	52	40	59	45	0.0%








1710

Comparación de Super 99 La Chorrera Plaza Ondgo

AÑO	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	155	141	140	154	159	156	163	165	161	155	151	164	155	-
AÑO 1	2023	161	153	161	129	153	146	148	147	147	152	144	153	149	+3,7%
AÑO 0	2024	146	139	157	151	161	150							151	-1,0%
AÑO 1	2025	138	129	142	136	137	136	136	136	136	136	136	143	137	-9,4%
AÑO 2	2026	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	143	137	-0,1%
AÑO 3	2027	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	143	137	0,0%
AÑO 4	2028	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	136	143	137	0,0%








1711

**Comparación de S99 Penonomé**

	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	148	139	159	150	146	137	140	148	131	130	138	149	143	
AÑO 1	2023	143	139	132	104	107	110	121	116	115	121	110	120	120	-16,3%
AÑO 0	2024	103	105	127	128	130	112							118	-1,9%
AÑO 1	2025	132	133	138	134	133	133	137	137	133	137	133	136	135	14,6%
AÑO 2	2026	133	123	138	133	137	133	137	137	133	137	133	136	134	-0,3%
AÑO 3	2027	133	123	138	133	137	133	137	137	133	137	133	136	134	0,0%
AÑO 4	2028	133	123	138	133	137	133	137	137	133	137	133	136	134	0,0%






1712

Comparación de S99 Penonomé

Año	POTENCIA (MW)													Max	%		
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	0,22	0,22	0,23	0,22	0,23	0,21	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,23	0,22	0,23	0	-
AÑO 1	2023	0,22	0,23	0,23	0,21	0,21	0,21	0,22	0,22	0,23	0,23	0,20	0,22	0,22	0,22	0	2,0%
AÑO 0	2024	0,22	0,22	0,22	0,22	0,21	0,21									0	-6,1%
AÑO 1	2025	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	48,0%
AÑO 2	2026	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	0,0%
AÑO 3	2027	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	0,0%
AÑO 4	2028	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0	0,0%


Correlación de Potencia Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Potencia



Correlación de Potencia Mensual Real vs Estimada








1713



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.916	0.951	0.935	0.938	0.867	0.893	0.857	0.923	0.834	0.806	0.854	0.872	<b>0.886</b>	-
AÑO 1	2023	0.869	0.900	0.786	0.693	0.680	0.730	0.743	0.723	0.710	0.695	0.779	0.729	<b>0.753</b>	<b>-15.0%</b>
AÑO 0	2024	0.636	0.696	0.778	0.821	0.846	0.740							<b>0.753</b>	<b>-0.1%</b>
AÑO 1	2025	0.548	0.608	0.572	0.572	0.550	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.564	<b>0.569</b>	<b>-24.5%</b>
AÑO 2	2026	0.552	0.564	0.572	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.564	<b>0.566</b>	<b>-0.4%</b>
AÑO 3	2027	0.552	0.564	0.572	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.564	<b>0.566</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.552	0.544	0.572	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.568	0.564	<b>0.565</b>	<b>-0.3%</b>








1714

Comparación de S99 Portobelo

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
ANO 2	2022	206	183	200	187	177	187	193	199	188	184	178	187	189	-
ANO 1	2023	176	182	185	154	162	165	162	158	168	178	172	170	169	-10.4%
ANO 0	2024	157	141	147	144	150	147							148	-12.8%
ANO 1	2025	154	148	159	150	153	151	156	156	151	156	151	155	153	-3.7%
ANO 2	2026	156	140	156	150	155	151	156	156	151	156	151	155	153	-0.3%
ANO 3	2027	156	140	156	150	155	151	156	156	151	156	151	155	153	0.0%
ANO 4	2028	156	140	156	150	155	151	156	156	151	156	151	155	153	0.0%





1715



Comparación de S99 Portobelo



Año	POTENCIA (MW)												Max	%
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2 2022	0,33	0,30	0,30	0,31	0,31	0,29	0,29	0,29	0,29	0,28	0,30	0,30	0	-
AÑO 1 2023	0,30	0,29	0,29	0,29	0,30	0,28	0,29	0,28	0,28	0,29	0,25	0,30	0	-7,9%
AÑO 0 2024	0,30	0,29	0,29	0,28	0,28	0,27							0	-0,2%
AÑO 1 2025	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	4,6%
AÑO 2 2026	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%
AÑO 3 2027	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%
AÑO 4 2028	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0,32	0	0,0%



1716



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.841	0.901	0.890	0.823	0.777	0.889	0.893	0.921	0.906	0.871	0.823	0.839	0.865	-
AÑO 1	2023	0.787	0.924	0.853	0.731	0.718	0.809	0.751	0.768	0.823	0.829	0.971	0.754	0.810	-6.3%
AÑO 0	2024	0.695	0.696	0.691	0.701	0.714	0.761							0.710	-12.4%
AÑO 1	2025	0.655	0.693	0.672	0.657	0.647	0.660	0.659	0.659	0.659	0.659	0.659	0.658	0.662	-6.8%
AÑO 2	2026	0.662	0.656	0.663	0.659	0.659	0.660	0.659	0.659	0.659	0.659	0.659	0.658	0.660	-0.3%
AÑO 3	2027	0.662	0.656	0.663	0.659	0.659	0.660	0.659	0.659	0.659	0.659	0.659	0.658	0.660	0.0%
AÑO 4	2028	0.662	0.633	0.663	0.659	0.659	0.660	0.659	0.659	0.659	0.659	0.659	0.658	0.658	-0.3%








1717

Comparación de S99 Punta Pacífica

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	209	190	213	208	214	204	207	207	197	200	195	209	204	-
AÑO 1	2023	206	188	197	180	190	179	176	183	180	189	183	189	187	-8.7%
AÑO 0	2024	177	174	196	192	196	191							188	0.6%
AÑO 1	2025	178	161	156	153	165	158	164	164	158	164	158	163	162	-13.8%
AÑO 2	2026	164	147	164	158	164	158	164	164	158	164	158	163	161	-0.8%
AÑO 3	2027	164	147	164	158	164	158	164	164	158	164	158	163	161	0.0%
AÑO 4	2028	164	147	164	158	164	158	164	164	158	164	158	163	161	0.0%







1718



Comparación de S99 Punta Pacífica




		POTENCIA (MW)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	
AÑO 2	2022	0,34	0,34	0,34	0,32	0,32	0,30	0,32	0,32	0,32	0,30	0,32	0,29	0	-
AÑO 1	2023	0,29	0,33	0,31	0,29	0,30	0,33	0,33	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0	0,7%
AÑO 0	2024	0,34	0,34	0,29	0,28	0,28	0,29							0	-0,6%
AÑO 1	2025	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0	-32,6%
AÑO 2	2026	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0,0%
AÑO 3	2027	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0,0%
AÑO 4	2028	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0,0%



1719



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.832	0.843	0.851	0.894	0.899	0.942	0.879	0.881	0.862	0.893	0.841	0.954	0.881	-
AÑO 1	2023	0.938	0.858	0.855	0.871	0.862	0.755	0.709	0.733	0.744	0.756	0.761	0.746	0.799	-9.3%
AÑO 0	2024	0.704	0.745	0.916	0.956	0.949	0.923							0.865	8.3%
AÑO 1	2025	1.051	1.050	0.921	0.930	0.972	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.962	0.973	12.4%
AÑO 2	2026	0.965	0.962	0.966	0.964	0.964	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.962	0.964	-0.9%
AÑO 3	2027	0.965	0.962	0.966	0.964	0.964	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.962	0.964	0.0%
AÑO 4	2028	0.965	0.929	0.966	0.964	0.964	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.965	0.962	0.962	-0.3%








1720

Comparación de Super 99 Puerto Escondido

	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	202	180	204	195	200	206	208	193	186	183	171	201	194	-
AÑO 1	2023	199	186	195	161	158	143	154	147	136	151	166	170	164	-15.6%
AÑO 0	2024	158	162	178	177	181	165							170	3.8%
AÑO 1	2025	175	166	181	175	179	150	139	155	170	174	204	190	171	0.8%
AÑO 2	2026	200	165	162	147	158	150	139	155	170	174	204	190	168	-2.3%
AÑO 3	2027	200	165	162	147	158	150	139	155	170	174	204	190	168	0.0%
AÑO 4	2028	200	165	162	147	158	150	139	155	170	174	204	190	168	0.0%








1721

Comparación de Super 99 Los Pueblos

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	197	171	197	197	181	178	185	184	177	181	177	189	184	-
AÑO 1	2023	207	182	186	166	181	174	166	158	175	194	197	203	182	-1.1%
AÑO 0	2024	189	181	192	195	197	182							189	3.6%
AÑO 1	2025	180	165	181	174	174	121	133	148	151	155	158	139	157	-17.2%
AÑO 2	2026	142	126	138	133	126	121	133	148	151	155	158	139	139	-11.0%
AÑO 3	2027	142	126	138	133	126	121	133	148	151	155	158	139	139	0.0%
AÑO 4	2028	142	126	138	133	126	121	133	148	151	155	158	139	139	0.0%








1722

Comparación de S99 Plaza Carolina

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	133	116	128	120	123	97	19	18	9	27	92	93	81	-
AÑO 1	2023	91	87	80	64	79	78	80	81	84	88	84	91	82	1.4%
AÑO 0	2024	85	84	93	89	91	85							88	6.8%
AÑO 1	2025	85	78	85	80	85	82	84	84	82	84	82	84	83	-5.5%
AÑO 2	2026	83	76	84	82	84	82	84	84	82	84	82	84	83	-0.4%
AÑO 3	2027	83	76	84	82	84	82	84	84	82	84	82	84	83	0.0%
AÑO 4	2028	83	76	84	82	84	82	84	84	82	84	82	84	83	0.0%








1723



Comparación de S99 Plaza Carolina



		POTENCIA (MW)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	%
AÑO 2	2022	0,34	0,35	0,34	0,34	0,34	0,33	0,34	0,33	0,32	0,31	0,32	0,34	0	-
AÑO 1	2023	0,33	0,32	0,33	0,30	0,31	0,30	0,31	0,30	0,30	0,31	0,31	0,34	0	-3,1%
AÑO 0	2024	0,32	0,34	0,34	0,33	0,33	0,33							0	1,4%
AÑO 1	2025	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0	-15,8%
AÑO 2	2026	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0	0,0%
AÑO 3	2027	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0	0,0%
AÑO 4	2028	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0	0,0%



1724



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.532	0.499	0.509	0.491	0.483	0.408	0.074	0.072	0.037	0.116	0.404	0.364	<b>0.333</b>	-
AÑO 1	2023	0.375	0.401	0.323	0.296	0.342	0.363	0.354	0.360	0.384	0.384	0.370	0.363	<b>0.360</b>	<b>8.2%</b>
AÑO 0	2024	0.364	0.355	0.370	0.369	0.369	0.364							<b>0.365</b>	<b>1.6%</b>
AÑO 1	2025	0.400	0.407	0.400	0.385	0.399	0.396	0.395	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	<b>0.397</b>	<b>8.5%</b>
AÑO 2	2026	0.390	0.392	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	<b>0.395</b>	<b>-0.4%</b>
AÑO 3	2027	0.390	0.392	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	<b>0.395</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.390	0.379	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	0.395	0.396	0.395	0.396	0.395	<b>0.394</b>	<b>-0.3%</b>






1725


Comparación de S99 Plaza Italia

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	138	124	135	129	134	129	132	132	128	132	124	135	131	-
AÑO 1	2023	125	131	134	101	110	110	106	119	119	120	116	132	118	-9.5%
AÑO 0	2024	116	110	129	124	127	121							121	2.3%
AÑO 1	2025	125	115	125	112	129	120	124	124	120	124	120	124	122	0.5%
AÑO 2	2026	120	107	125	120	124	120	124	124	120	124	120	124	121	-0.6%
AÑO 3	2027	120	107	125	120	124	120	124	124	120	124	120	124	121	0.0%
AÑO 4	2028	120	107	125	120	124	120	124	124	120	124	120	124	121	0.0%


Correlación de Energía Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Energía



Correlación de Energía Mensual Real vs Estimada





1726



Comparación de S99 Plaza Italia



AÑO	Año	POTENCIA (MW)												Max	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.26	0.25	0.25	0.25	0.24	0.22	0.04	0.03	0.04	0.20	0.24	0.23	0	-
AÑO 1	2023	0.23	0.23	0.21	0.21	0.24	0.23	0.18	0.23	0.23	0.22	0.22	0.24	0	-5.0%
AÑO 0	2024	0.23	0.26	0.22	0.20	0.21	0.21							0	5.6%
AÑO 1	2025	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	24.9%
AÑO 2	2026	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%



1727



FACTOR DE CARGA													PROMEDIO	%	
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.724	0.742	0.721	0.707	0.767	0.814	4.859	5.136	4.806	0.895	0.796	0.800	1.806	=
AÑO 1	2023	0.723	0.830	0.871	0.454	0.605	0.672	0.780	0.698	0.721	0.732	0.731	0.749	0.731	-59.6%
AÑO 0	2024	0.673	0.614	0.777	0.856	0.835	0.814							0.761	-4.2%
AÑO 1	2025	0.525	0.533	0.523	0.483	0.540	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.517	0.520	-31.7%
AÑO 2	2026	0.502	0.498	0.524	0.521	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.517	0.516	-0.6%
AÑO 3	2027	0.502	0.498	0.524	0.521	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.517	0.516	0.0%
AÑO 4	2028	0.502	0.481	0.524	0.521	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.519	0.517	0.515	-0.3%










1728

Comparación de S99 Plaza Tocumen

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	192	175	188	184	188	182	185	180	173	179	179	190	183	-
AÑO 1	2023	188	174	176	157	166	159	163	163	160	165	155	160	166	-9,5%
AÑO 0	2024	153	145	165	162	168	156							158	-4,4%
AÑO 1	2025	157	146	157	149	161	152	157	157	152	157	152	157	154	-2,4%
AÑO 2	2026	155	141	158	152	157	152	157	157	152	157	152	157	154	-0,3%
AÑO 3	2027	155	141	158	152	157	152	157	157	152	157	152	157	154	0,0%
AÑO 4	2028	155	141	158	152	157	152	157	157	152	157	152	157	154	0,0%




1729



Comparación de S99 Plaza Tocumen

		POTENCIA (MW)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max		%
AÑO 2	2022	0,26	0,25	0,26	0,24	0,24	0,24	0,23	0,23	0,25	0,23	0,25	0,25	0	-	-
AÑO 1	2023	0,24	0,27	0,26	0,24	0,23	0,23	0,23	0,26	0,24	0,22	0,23	0,25	0	2,8%	-
AÑO 0	2024	0,25	0,24	0,23	0,24	0,24	0,24	0,23						0	-7,6%	-
AÑO 1	2025	1,16	1,14	1,16	1,17	1,16	1,21	1,17	1,24	1,26	1,15	1,31	1,20	1	423,1%	-
AÑO 2	2026	1,16	1,18	1,16	1,17	1,16	1,21	1,17	1,24	1,26	1,15	1,31	1,20	1	0,0%	-
AÑO 3	2027	1,16	1,18	1,16	1,17	1,16	1,21	1,17	1,24	1,26	1,15	1,31	1,20	1	0,0%	-
AÑO 4	2028	1,16	1,18	1,16	1,17	1,16	1,21	1,17	1,24	1,26	1,15	1,31	1,20	1	0,0%	-


Correlación de Potencia Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Potencia






Correlación de Potencia Mensual Real vs Estimada





1730

		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
AÑO	AÑO	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.982	1.038	0.989	1.044	1.073	1.058	1.062	1.037	0.977	1.024	0.986	1.025	<b>1.025</b>	-
AÑO 1	2023	1.060	0.957	0.909	0.922	0.989	0.946	0.971	0.853	0.943	0.997	0.919	0.854	<b>0.943</b>	<b>-7.9%</b>
AÑO 0	2024	0.824	0.857	0.954	0.957	0.922	0.943							<b>0.909</b>	<b>-3.6%</b>
AÑO 1	2025	0.182	0.190	0.182	0.177	0.186	0.175	0.180	0.170	0.168	0.184	0.162	0.176	<b>0.178</b>	<b>-80.5%</b>
AÑO 2	2026	0.180	0.178	0.183	0.181	0.182	0.175	0.180	0.170	0.168	0.184	0.162	0.176	<b>0.177</b>	<b>-0.6%</b>
AÑO 3	2027	0.180	0.178	0.183	0.181	0.182	0.175	0.180	0.170	0.168	0.184	0.162	0.176	<b>0.177</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.180	0.172	0.183	0.181	0.182	0.175	0.180	0.170	0.168	0.184	0.162	0.176	<b>0.176</b>	<b>-0.3%</b>








1731

Comparación de Super 99 Río Hato

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	177	159	179	170	170	168	171	193	161	167	181	192	174	-
AÑO 1	2023	194	179	188	154	168	152	172	158	175	181	165	167	171	-1.8%
AÑO 0	2024	152	150	173	165	168	184							166	-3.2%
AÑO 1	2025	198	181	194	184	184	186	186	186	186	186	186	195	188	13.5%
AÑO 2	2026	179	178	178	186	210	186	186	186	186	186	186	195	187	-0.4%
AÑO 3	2027	179	178	178	186	210	186	186	186	186	186	186	195	187	0.0%
AÑO 4	2028	179	178	178	186	210	186	186	186	186	186	186	195	187	0.0%








1732

Comparación de Ricamar (Irisa)

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	443	400	425	431	426	416	442	437	433	446	403	442	429	-
AÑO 1	2023	437	379	412	366	400	411	412	404	420	437	395	437	409	-4.5%
AÑO 0	2024	418	340	430	397	412	402							400	-2.3%
AÑO 1	2025	453	413	465	444	478	424	442	460	415	460	460	398	443	10.7%
AÑO 2	2026	433	385	421	432	433	424	442	460	415	460	460	398	430	-2.8%
AÑO 3	2027	433	385	421	432	433	424	442	460	415	460	460	398	430	0.0%
AÑO 4	2028	433	385	421	432	433	424	442	460	415	460	460	398	430	0.0%










1733

Comparación de Super 99 Sabanitas

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	141	131	146	145	157	148	147	150	142	145	140	149	145	-
AÑO 1	2023	143	138	142	118	134	131	133	124	124	134	130	134	132	-9.1%
AÑO 0	2024	134	130	140	136	136	127							134	-1.4%
AÑO 1	2025	136	122	134	132	137	123	123	133	129	133	142	137	132	-1.5%
AÑO 2	2026	141	117	133	130	132	123	123	133	129	133	142	137	131	-0.6%
AÑO 3	2027	141	117	133	130	132	123	123	133	129	133	142	137	131	0.0%
AÑO 4	2028	141	117	133	130	132	123	123	133	129	133	142	137	131	0.0%






1734



Comparación de S99 San Francisco

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	158	138	157	155	166	164	162	160	147	157	147	151	155	-
AÑO 1	2023	150	144	148	127	129	126	126	133	140	146	143	142	138	-11.2%
AÑO 0	2024	130	126	148	142	136	142							137	-0.4%
AÑO 1	2025	140	126	139	144	148	139	143	143	139	143	139	143	141	-2.4%
AÑO 2	2026	143	127	144	139	143	139	143	143	139	143	139	143	141	-0.1%
AÑO 3	2027	143	127	144	139	143	139	143	143	139	143	139	143	141	0.0%
AÑO 4	2028	143	127	144	139	143	139	143	143	139	143	139	143	141	0.0%






1735



Comparación de S99 San Francisco



		POTENCIA (MW)												Max	%	
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.32	0.32	0.33	0.33	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.31	0.32	0.32	0	-
AÑO 1	2023	0.31	0.31	0.31	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29	0.30	0.29	0.28	0.27	0.27	0	-5.4%
AÑO 0	2024	0.27	0.27	0.30	0.30	0.31	0.28								0	-3.0%
AÑO 1	2025	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	4.9%
AÑO 2	2026	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0	0.0%



1736



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.663	0.632	0.648	0.648	0.725	0.728	0.697	0.710	0.686	0.701	0.650	0.641	<b>0.677</b>	-
AÑO 1	2023	0.645	0.685	0.631	0.606	0.612	0.630	0.578	0.626	0.656	0.669	0.710	0.708	<b>0.646</b>	<b>-4.6%</b>
AÑO 0	2024	0.638	0.668	0.663	0.649	0.601	0.697							<b>0.653</b>	<b>1.0%</b>
AÑO 1	2025	0.589	0.587	0.586	0.625	0.620	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	<b>0.602</b>	<b>-7.8%</b>
AÑO 2	2026	0.602	0.590	0.606	0.603	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	<b>0.601</b>	<b>-0.1%</b>
AÑO 3	2027	0.602	0.590	0.606	0.603	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	<b>0.601</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.602	0.569	0.606	0.603	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	0.602	<b>0.600</b>	<b>-0.3%</b>








1737

Comparación de S99 Santiago

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	153	140	151	156	149	144	155	156	144	151	141	165	150	-
AÑO 1	2023	170	152	154	133	125	122	125	127	122	128	123	128	134	-10,8%
AÑO 0	2024	129	118	144	141	140	133							134	0,0%
AÑO 1	2025	128	118	129	133	139	129	134	134	129	134	129	133	131	-2,6%
AÑO 2	2026	131	122	134	129	134	129	134	134	129	134	129	133	131	0,1%
AÑO 3	2027	131	122	134	129	134	129	134	134	129	134	129	133	131	0,0%
AÑO 4	2028	131	122	134	129	134	129	134	134	129	134	129	133	131	0,0%







1738



Comparación de S99 Santiago



		POTENCIA (MW)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	%
AÑO 2	2022	0.30	0.31	0.31	0.32	0.32	0.33	0.32	0.32	0.29	0.29	0.31	0.27	0	-
AÑO 1	2023	0.27	0.29	0.29	0.28	0.27	0.28	0.27	0.27	0.27	0.28	0.31	0.27	0	-3.3%
AÑO 0	2024	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27							0	-15.5%
AÑO 1	2025	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0	15.0%
AÑO 2	2026	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0	0.0%



1739



FACTOR DE CARGA													PROMEDIO	%	
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0,675	0,675	0,662	0,672	0,628	0,614	0,660	0,659	0,695	0,694	0,641	0,830	<b>0,675</b>	-
AÑO 1	2023	0,837	0,784	0,716	0,655	0,614	0,594	0,631	0,631	0,621	0,611	0,540	0,643	<b>0,657</b>	<b>-2,8%</b>
AÑO 0	2024	0,662	0,645	0,741	0,758	0,726	0,697							<b>0,705</b>	<b>7,4%</b>
AÑO 1	2025	0,563	0,575	0,568	0,603	0,612	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,583	<b>0,585</b>	<b>-17,0%</b>
AÑO 2	2026	0,574	0,593	0,588	0,586	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,583	<b>0,586</b>	<b>0,1%</b>
AÑO 3	2027	0,574	0,593	0,588	0,586	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,583	<b>0,586</b>	<b>0,0%</b>
AÑO 4	2028	0,574	0,572	0,588	0,586	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,587	0,583	<b>0,584</b>	<b>-0,3%</b>








1740

Comparación de S99 Tumba Muerto

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	214	190	220	220	233	227	215	220	214	196	203	208	213	-
AÑO 1	2023	194	183	185	162	173	162	175	189	182	205	197	195	184	-13,9%
AÑO 0	2024	179	172	191	192	194	138							178	-3,2%
AÑO 1	2025	187	174	188	176	180	179	185	185	179	185	179	185	182	-2,3%
AÑO 2	2026	173	167	185	179	185	179	185	185	179	185	179	185	180	-0,8%
AÑO 3	2027	173	167	185	179	185	179	185	185	179	185	179	185	180	0,0%
AÑO 4	2028	173	167	185	179	185	179	185	185	179	185	179	185	180	0,0%




1741



Comparación de S99 Tumba Muerto

		POTENCIA (MW)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Max	
AÑO 2	2022	0,31	0,31	0,34	0,31	0,31	0,30	0,31	0,30	0,29	0,32	0,27	0,32	0	-
AÑO 1	2023	0,32	0,30	0,29	0,28	0,27	0,25	0,26	0,26	0,27	0,25	0,24	0,25	0	-5,8%
AÑO 0	2024	0,27	0,29	0,28	0,27	0,27	0,27							0	-11,3%
AÑO 1	2025	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	5,8%
AÑO 2	2026	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%
AÑO 3	2027	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%
AÑO 4	2028	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0	0,0%


Correlación de Potencia Mensual Estimada por Año



Comparación de Pronóstico de Potencia






Correlación de Potencia Mensual Real vs Estimada





1742

		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.921	0.916	0.864	0.975	1.005	1.061	0.924	0.988	1.018	0.829	1.041	0.873	<b>0.951</b>	-
AÑO 1	2023	0.811	0.902	0.865	0.791	0.861	0.905	0.918	0.979	0.937	1.114	1.157	1.050	<b>0.941</b>	<b>-1.1%</b>
AÑO 0	2024	0.882	0.864	0.924	0.984	0.978	0.711							<b>0.891</b>	<b>-5.3%</b>
AÑO 1	2025	0.833	0.858	0.838	0.809	0.802	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.824	<b>0.825</b>	<b>-7.4%</b>
AÑO 2	2026	0.770	0.825	0.822	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.824	<b>0.819</b>	<b>-0.8%</b>
AÑO 3	2027	0.770	0.825	0.822	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.824	<b>0.819</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	0.770	0.797	0.822	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.823	0.824	<b>0.816</b>	<b>-0.3%</b>










1743

Comparación de Super 99 Vacamonte

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	150	128	144	138	133	131	139	142	132	132	127	135	136	-
AÑO 1	2023	134	133	137	118	124	116	118	113	118	123	119	124	123	-9.4%
AÑO 0	2024	131	123	138	143	142	127							134	8.9%
AÑO 1	2025	114	110	126	117	115	107	111	116	112	117	126	125	116	-13.3%
AÑO 2	2026	129	111	116	109	111	107	111	116	112	117	126	125	116	-0.3%
AÑO 3	2027	129	111	116	109	111	107	111	116	112	117	126	125	116	0.0%
AÑO 4	2028	129	111	116	109	111	107	111	116	112	117	126	125	116	0.0%








1744

Comparación de Super 99 Vista Hermosa

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	112	105	111	112	111	104	107	108	106	106	103	107	108	-
AÑO 1	2023	105	100	105	82	91	89	86	86	91	97	93	93	93	-13.4%
AÑO 0	2024	90	85	103	103	107	100							98	5.2%
AÑO 1	2025	111	105	113	106	107	99	106	113	109	108	122	116	109	11.6%
AÑO 2	2026	121	95	106	103	100	99	106	113	109	108	122	116	108	-1.2%
AÑO 3	2027	121	95	106	103	100	99	106	113	109	108	122	116	108	0.0%
AÑO 4	2028	121	95	106	103	100	99	106	113	109	108	122	116	108	0.0%








1745

Comparación de Super 99 Villa Lucre

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	198	183	205	198	199	194	198	198	193	197	192	199	196	-
AÑO 1	2023	199	191	200	175	172	165	166	161	162	172	166	169	175	-10.8%
AÑO 0	2024	158	148	178	171	173	162							165	-5.7%
AÑO 1	2025	158	146	160	151	161	147	148	157	151	154	182	174	157	-4.6%
AÑO 2	2026	182	160	157	151	152	147	148	157	151	154	182	174	160	1.4%
AÑO 3	2027	182	160	157	151	152	147	148	157	151	154	182	174	160	0.0%
AÑO 4	2028	182	160	157	151	152	147	148	157	151	154	182	174	160	0.0%








1746

Comparación de S99 Vía Porras

	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
ARO 2	2022	169	152	167	167	170	162	166	180	172	175	168	173	168	-
ARO 1	2023	177	166	166	125	129	127	128	126	128	139	133	140	140	-16.8%
ARO 0	2024	126	119	142	138	138	137							133	-4.9%
ARO 1	2025	151	131	141	135	137	137	141	141	137	141	137	140	139	-4.3%
ARO 2	2026	131	126	141	137	141	137	141	141	137	141	137	140	138	-1.1%
ARO 3	2027	131	126	141	137	141	137	141	141	137	141	137	140	138	0.0%
ARO 4	2028	131	126	141	137	141	137	141	141	137	141	137	140	138	0.0%




1747



Comparación de S99 Vía Porras

Año	POTENCIA (MW)												Max	%	
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	0.33	0.36	0.35	0.37	0.36	0.37	0.35	0.35	0.35	0.32	0.33	0.33	0	-
AÑO 1	2023	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.28	0.31	0.31	0.33	0.34	0.32	0.32	0	-10.3%
AÑO 0	2024	0.31	0.32	0.31	0.33	0.32	0.31							0	-2.7%
AÑO 1	2025	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0	-21.7%
AÑO 2	2026	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0	0.0%
AÑO 3	2027	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0	0.0%
AÑO 4	2028	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0	0.0%








1748



		FACTOR DE CARGA												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	0.689	0.638	0.642	0.622	0.626	0.601	0.640	0.695	0.690	0.742	0.791	0.705	<b>0.666</b>	-
AÑO 1	2023	0.793	0.810	0.760	0.618	0.581	0.637	0.557	0.552	0.545	0.555	0.569	0.587	<b>0.630</b>	-5.3%
AÑO 0	2024	0.553	0.536	0.606	0.587	0.580	0.616							<b>0.580</b>	-8.0%
AÑO 1	2025	0.790	0.762	0.741	0.732	0.720	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.736	<b>0.744</b>	28.4%
AÑO 2	2026	0.687	0.734	0.743	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.736	<b>0.736</b>	-1.1%
AÑO 3	2027	0.687	0.734	0.743	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.736	<b>0.736</b>	0.0%
AÑO 4	2028	0.687	0.708	0.743	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.742	0.736	<b>0.734</b>	-0.3%








1749

Comparación de Super 99 Villa Zaita

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AR0 2	2022	267	238	266	259	265	257	261	244	250	257	252	273	257	-
AR0 1	2023	270	247	254	241	247	231	238	237	238	240	228	233	242	-5,9%
AR0 0	2024	224	203	218	219	237	235							223	-8,1%
AR0 1	2025	223	213	228	216	223	223	223	226	215	219	254	232	225	0,9%
AR0 2	2026	239	227	233	217	224	223	223	226	215	219	254	232	228	1,3%
AR0 3	2027	239	227	233	217	224	223	223	226	215	219	254	232	228	0,0%
AR0 4	2028	239	227	233	217	224	223	223	226	215	219	254	232	228	0,0%








1750

**Comparación de Súper Carnes Aguadulce - Importadora Virzi, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	61	-100,0%
AÑO 1	2025	103	95	109	102	106	102	111	111	105	107	102	106	105	0,0%
AÑO 2	2026	108	99	114	107	111	106	115	116	109	112	106	111	109	4,4%
AÑO 3	2027	112	104	119	111	115	111	120	121	114	117	111	115	114	4,3%
AÑO 4	2028	117	108	124	116	120	115	125	126	119	121	115	120	119	4,2%








1751

**Comparación de Super Carnes Chitré**

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	121	104	110	110	111	110	112	118	110	117	94	0.0%
AÑO 0	2024	109	106	132	128	127	116							120	27.9%
AÑO 1	2025	138	127	142	137	135	128	132	132	125	124	118	130	131	9.2%
AÑO 2	2026	144	132	148	143	141	133	138	138	131	130	123	136	136	4.4%
AÑO 3	2027	150	138	154	149	147	139	144	144	136	135	128	142	142	4.3%
AÑO 4	2028	156	144	160	155	153	145	150	150	142	141	134	148	148	4.2%








1752

Comparación de Súper Carnes Canto Del Llano

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	110	102	116	115	115	111	111	111	105	107	106	113	110	-
AÑO 1	2023	108	106	110	92	98	104	105	103	110	118	110	110	106	-3,5%
AÑO 0	2024	101	104	124	120	118	109							113	6,0%
AÑO 1	2025	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	23,9%
AÑO 2	2026	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,0%
AÑO 3	2027	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,0%
AÑO 4	2028	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	0,0%








1753



**Comparación de Súper Carnes Palermo - Importadora Virzi, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	91	15	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100,0%
AÑO 1	2025	102	99	111	108	110	99	102	103	99	103	100	103	103	0,0%
AÑO 2	2026	107	103	116	113	114	103	107	108	104	107	104	108	108	-4,4%
AÑO 3	2027	111	108	121	117	119	107	111	112	108	112	109	112	112	4,3%
AÑO 4	2028	116	112	126	122	124	112	116	117	113	116	113	117	117	4,2%







1754

Comparación de Súper Carnes Penonomé

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	108	103	115	106	108	104	112	110	106	101	105	113	108	-
AÑO 1	2023	107	110	114	92	96	88	92	96	91	103	96	99	99	-8.5%
AÑO 0	2024	85	89	110	109	117	109							103	4.5%
AÑO 1	2025	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	32.8%
AÑO 2	2026	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	0.0%
AÑO 3	2027	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	0.0%
AÑO 4	2028	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	137	0.0%








1755

Comparación de Super Carnes Las Tablas

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	106	98	103	103	103	107	101	105	69	0.0%
AÑO 0	2024	99	97	112	116	108	108	-	-	-	-	-	-	107	54.9%
AÑO 1	2025	119	113	127	118	121	108	106	103	104	111	107	111	112	5.2%
AÑO 2	2026	124	118	133	123	126	112	110	107	109	116	112	116	117	4.4%
AÑO 3	2027	129	123	139	128	131	117	115	112	113	121	117	121	122	4.3%
AÑO 4	2028	135	128	144	134	137	122	120	117	118	126	122	126	127	4.2%








1756

**Comparación de Súper Carnes Terminal Santiago - Importadora Virzi, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	113	90	102	110	111	107	115	90	98	93	108	60	100	-
AÑO 1	2023	110	113	107	81	85	90	92	91	90	93	84	91	94	-5,7%
AÑO 0	2024	92	79	97	95	94	88							91	-3,3%
AÑO 1	2025	119	114	126	113	115	113	118	118	111	109	95	117	114	25,4%
AÑO 2	2026	124	119	132	118	120	118	124	123	116	114	100	122	119	4,4%
AÑO 3	2027	129	124	138	123	125	123	129	128	121	118	104	127	124	4,3%
AÑO 4	2028	135	129	143	128	130	128	134	133	126	123	108	132	129	4,2%








1757

Comparación de Súper Carnes Vista Alegre

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	158	149	164	164	169	159	165	155	146	156	146	162	158	-
AÑO 1	2023	158	157	165	160	144	139	145	143	147	165	156	143	152	-3,7%
AÑO 0	2024	142	141	169	169	171	159							158	4,3%
AÑO 1	2025	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	27,5%
AÑO 2	2026	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	0,0%
AÑO 3	2027	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	0,0%
AÑO 4	2028	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	202	0,0%










1758

**Comparación de Scotiabank El Dorado**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 0	2024	25	92	106	95	99	100								<b>86</b>	<b>-21.0%</b>
AÑO 2	2026	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	<b>80</b>	<b>18.0%</b>
AÑO 3	2027	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	<b>80</b>	<b>0.0%</b>
AÑO 4	2028	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	<b>80</b>	<b>0.0%</b>








1759

**Comparación de Sociedad Española De Beneficencia**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AR0 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AR0 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AR0 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AR0 1	2025	35	32	36	34	35	35	33	33	32	30	27	34	33	0,0%
AR0 2	2026	35	32	36	34	35	35	33	33	32	30	27	34	33	0,0%
AR0 3	2027	35	32	36	34	35	35	33	33	32	30	27	34	33	0,0%
AR0 4	2028	35	32	36	34	35	35	33	33	32	30	27	34	33	0,0%








1760

Comparación de Súper Familia, S.A.

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	45	50	9	-
AÑO 1	2023	50	48	47	34	31	37	38	32	38	46	47	49	41	345.4%
AÑO 0	2024	41	46	52	50	50	45	-	-	-	-	-	-	47	14.3%
AÑO 1	2025	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.0%
AÑO 2	2026	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 3	2027	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 4	2028	#N/D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%








1761

Comparación de Smartfit El Cangrejo

		ENERGÍA (MWh)												%		
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	-	28	27	27	-	-	-	-	-	-	-	14	0.0%
AÑO 1	2025	33	26	35	34	35	32	33	32	32	28	27	29	31	31	129.1%
AÑO 2	2026	34	27	37	35	36	33	34	34	33	29	29	30	33	33	4.4%
AÑO 3	2027	36	28	38	37	38	35	35	35	35	31	30	32	34	34	4.3%
AÑO 4	2028	37	30	40	38	40	36	37	37	36	32	31	33	36	36	4.2%








1762

Comparación de Smartfit El Dorado

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	42	37	27	-	-	-	-	-	-	18	0,0%
AÑO 1	2025	45	42	38	44	41	39	39	41	38	39	37	37	40	124,0%
AÑO 2	2026	47	44	40	46	43	40	40	43	40	40	39	38	42	4,4%
AÑO 3	2027	49	46	41	48	45	42	42	45	41	42	40	40	43	4,3%
AÑO 4	2028	51	48	43	50	47	44	44	47	43	44	42	42	45	4,2%










1763

Comparación de Shelter Bay Marina, S.A.

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 0	2024	85	76	102	88	88	87	77	65	63	61	69	96	90	90	65	0,0%	
AÑO 1	2025	136	134	124	113	124	114	120	110	117	132	133	142	142	125	125	49,5%	
AÑO 2	2026	113	138	127	112	113	127	135	137	113	118	124	134	134	124	124	-0,7%	
AÑO 3	2027	112	120	114	135	113	139	115	130	113	125	133	130	130	123	123	-0,9%	
AÑO 4	2028	136	123	130	137	127	113	129	114	116	120	122	139	139	126	126	2,0%	








1764

**Comparación de Sky Chefs De Panamá, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)														
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
ARO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ARO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
ARO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
ARO 1	2025	223	209	223	205	220	217	217	217	217	217	217	217	217	217	0.0%
ARO 2	2026	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	0.0%
ARO 3	2027	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	0.0%
ARO 4	2028	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	217	0.0%








1765

Comparación de Santa María Business District

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	133	130	134	139	144	139	143	144	136	144	128	136	137	-
AÑO 1	2023	144	129	139	108	107	121	119	116	118	122	109	116	121	-12.1%
AÑO 0	2024	118	110	126	121	125	129							122	0.8%
AÑO 1	2025	131	117	126	132	131	127	127	127	127	127	127	127	127	-4.4%
AÑO 2	2026	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	-0.3%
AÑO 3	2027	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0.0%
AÑO 4	2028	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	127	0.0%








1766

Comparación de Sortis Hotel

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	495	475	515	544	881	866	889	875	874	889	862	924	757	-
AÑO 1	2023	891	829	667	439	549	511	478	508	473	533	568	670	593	-21.7%
AÑO 0	2024	496	473	643	641	672	643							595	0.3%
AÑO 1	2025	854	774	860	835	866	841	872	875	850	881	856	888	854	43.6%
AÑO 2	2026	854	774	860	835	866	841	872	875	850	881	856	888	854	0.0%
AÑO 3	2027	854	774	860	835	866	841	872	875	850	881	856	888	854	0.0%
AÑO 4	2028	854	774	860	835	866	841	872	875	850	881	856	888	854	0.0%








1767

Comparación de Ph Sortis Business Tower

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	170	198	190	186	178	182	191	194	196	181	201	172	-
AÑO 1	2023	201	185	173	142	151	146	153	152	145	149	144	157	158	-8.2%
AÑO 0	2024	152	147	163	156	169	164							158	0.2%
AÑO 1	2025	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	14.2%
AÑO 2	2026	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	0.0%
AÑO 3	2027	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	0.0%
AÑO 4	2028	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	181	0.0%










1768

**Comparación de Sunstar Hotels And Development, S. A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	398	376	424	404	385	409	425	419	402	406	387	414	404	-
AÑO 1	2023	430	417	300	279	313	324	329	354	358	335	336	362	345	-14.7%
AÑO 0	2024	375	345	384	358	375	341							363	5.3%
AÑO 1	2025	413	390	413	413	416	385	385	385	385	385	385	385	385	8.8%
AÑO 2	2026	431	407	431	432	434	402	402	402	402	402	402	402	412	4.4%
AÑO 3	2027	449	424	449	450	453	419	419	419	419	419	419	419	430	4.3%
AÑO 4	2028	468	442	468	469	472	436	436	436	436	436	436	436	448	4.2%






1769



Comparación de Syy Panama, S. De R.L.

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	58	145	146	159	156	165	152	163	95	0.0%
AÑO 0	2024	168	152	164	162	164	169	-	-	-	-	-	-	163	71.1%
AÑO 1	2025	79	83	99	88	86	71	76	78	79	82	72	74	81	-50.5%
AÑO 2	2026	82	87	103	92	90	74	79	81	82	86	75	78	84	4.4%
AÑO 3	2027	86	91	108	96	94	77	83	85	86	90	78	81	88	4.3%
AÑO 4	2028	89	94	112	100	98	80	86	88	89	94	82	84	91	4.2%








1770

Comparación de Jumbo Market, S. A. - Nuevo Arraiján

		ENERGÍA (MWh)															
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	125	20	-
AÑO 1	2023	124	114	113	95	89	84	87	87	94	101	95	102	99	99	383.2%	
AÑO 0	2024	102	95	110	107	108	95	-	-	-	-	-	-	103	99	4.1%	
AÑO 1	2025	97	97	101	97	98	102	96	93	95	93	102	100	98	99	-5.2%	
AÑO 2	2026	102	99	97	96	95	101	94	94	98	102	99	99	98	99	0.4%	
AÑO 3	2027	94	102	99	99	96	98	96	96	94	97	96	99	97	99	-1.0%	
AÑO 4	2028	97	98	100	98	101	95	97	98	97	99	99	99	98	99	1.3%	








1771

Comparación de Jumbo Market, S. A. - Vacamonte

AÑO	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	121	19	-
2023	118	110	110	107	114	104	101	102	82	86	86	86	86	86	86	101	-419,6%
2024	80	72	88	89	90	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84	-16,7%
2025	80	84	99	102	102	97	79	104	87	79	85	102	102	85	102	92	9,5%
2026	97	91	86	80	80	90	102	91	95	93	89	88	88	88	88	90	-1,7%
2027	87	85	79	86	95	100	99	91	101	94	97	90	90	90	90	92	2,0%
2028	101	80	97	94	89	88	84	91	89	86	81	94	94	94	94	90	-2,6%








1772

Comparación de Ph Torres De Las Américas

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 1	2025	287	261	283	268	287	253	294	298	282	291	287	287	282	0.0%
AÑO 2	2026	287	261	283	268	287	253	294	298	282	291	287	287	282	0.0%
AÑO 3	2027	287	261	283	268	287	253	294	298	282	291	287	287	282	0.0%
AÑO 4	2028	287	261	283	268	287	253	294	298	282	291	287	287	282	0.0%










1773

**Comparación de Banistmo, S. A.**

		ENERGÍA (MWh)												%	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 1	2025	117	110	122	121	125	128	128	122	119	111	97	112	117	0,0%
AÑO 2	2026	122	115	127	126	131	134	134	127	124	116	101	116	123	4,4%
AÑO 3	2027	127	119	133	132	136	139	139	133	129	121	105	121	128	4,3%
AÑO 4	2028	132	124	138	137	142	145	145	138	134	126	110	126	133	4,2%








1774

**Comparación de Taco Bell El Dorado**

		ENERGÍA (MWh)														
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	18	30	31	33	34	36	45	43	43	26	0.0%	
AÑO 0	2024	34	36	45	44	47	44	-	-	-	-	-	-	42	59.2%	
AÑO 1	2025	49	53	57	55	56	50	53	52	50	51	47	47	52	24.3%	
AÑO 2	2026	52	55	60	57	58	53	56	55	52	53	49	49	54	4.4%	
AÑO 3	2027	54	58	62	60	61	55	58	57	54	55	51	51	56	4.3%	
AÑO 4	2028	56	60	65	62	63	57	60	59	57	58	53	53	59	4.2%	








1775

**Comparación de Telefónica Móviles Obarrio Boc**

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	294	268	289	276	271	261							276	0,0%
AÑO 1	2025	135	207	196	202	200	207	205	198	207	200	204	188	196	-29,2%
AÑO 2	2026	202	208	197	203	201	208	206	199	208	201	205	189	202	3,4%
AÑO 3	2027	203	209	198	204	202	209	207	200	209	202	206	189	203	0,5%
AÑO 4	2028	204	209	198	204	202	210	208	201	209	202	207	189	204	0,2%








1776

Comparación de Tribunal Electoral

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
Año		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	186	300	328	352	369	368	379	406	365	372	285	0,0%	
AÑO 0	2024	324	362	421	413	428	406							392	37,5%	
AÑO 1	2025	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	0,1%
AÑO 2	2026	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	0,0%
AÑO 3	2027	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	0,0%
AÑO 4	2028	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	393	0,0%








1777

Comparación de Petrolera Nacional Antón

		ENERGÍA (MWh)												%	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	21	53	-	-	-	-	-	-	12	0.0%
AÑO 1	2025	64	59	78	73	76	70	62	61	60	61	56	61	65	431.8%
AÑO 2	2026	64	60	79	74	76	71	63	61	60	62	56	61	66	1.0%
AÑO 3	2027	65	60	79	74	77	72	64	62	61	62	57	62	66	1.0%
AÑO 4	2028	65	60	79	74	77	72	64	62	61	62	57	62	66	0.1%










1778

**Comparación de Petrolera Nacional Chorrera**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%	
AÑO 0	2024	-	-	44	75	81	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46	0.0%
AÑO 1	2025	88	83	92	87	89	84	91	91	82	81	81	87	87	88	88	87	1.0%
AÑO 2	2026	89	84	93	88	90	85	92	92	82	81	82	88	88	88	88	87	1.0%
AÑO 3	2027	90	84	94	89	90	86	93	93	83	82	83	89	89	88	88	88	1.0%
AÑO 4	2028	90	84	94	89	91	86	93	93	83	82	83	89	89	88	88	88	0.1%








1779

**Comparación de Petrolera Nacional Autopista Colón**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%		
AÑO 1	2025	78	73	79	72	77	73	73	73	70	73	74	74	74	74	74	0,0%	
AÑO 2	2026	79	73	80	72	77	74	74	74	71	74	75	75	74	74	75	1,0%	
AÑO 3	2027	79	74	81	73	78	75	75	75	72	75	75	75	75	75	75	76	1,0%
AÑO 4	2028	79	74	81	73	78	75	75	75	72	75	75	75	75	75	75	76	0,1%








1780

**Comparación de Petrolera Nacional Coronado**

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
ANO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
ANO 0	2024	-	-	33	58	58	57	-	-	-	-	-	-	34	0.0%
ANO 1	2025	81	74	79	77	75	69	73	73	71	76	74	78	75	118.9%
ANO 2	2026	82	75	80	78	76	70	74	74	72	77	75	79	76	1.0%
ANO 3	2027	83	76	81	79	77	70	75	75	73	78	75	80	77	1.0%
ANO 4	2028	83	76	81	79	77	70	75	75	73	78	75	80	77	0.1%








1781

Comparación de Petrolera Nacional Penonomé

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%			
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	33	59	62	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.0%
AÑO 1	2025	65	64	81	80	82	77	67	64	60	61	59	61	61	62	61	68	94.5%
AÑO 2	2026	66	65	82	81	83	78	67	65	61	62	60	61	61	62	61	69	1.0%
AÑO 3	2027	66	65	83	81	84	79	68	65	62	62	60	62	60	62	62	70	1.0%
AÑO 4	2028	67	65	83	82	84	79	68	65	62	62	60	62	60	62	62	70	0.1%








1782

**Comparación de Petrolera Nacional Santiago**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%				
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic						
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	
AÑO 0	2024	-	-	33	54	59	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	87,2%
AÑO 1	2025	63	59	65	73	75	72	58	60	60	58	56	61	62	62	62	62	64	1,0%
AÑO 2	2026	63	60	66	74	75	73	59	60	61	59	57	62	62	62	62	62	65	1,0%
AÑO 3	2027	64	60	66	75	76	74	60	61	61	59	58	62	62	62	62	62	65	0,1%
AÑO 4	2028	64	61	66	75	76	74	60	61	61	59	58	62	62	62	62	62	65	0,1%










1783

Comparación de Ph The Point/Miradores At The Point

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	157	154	159	144	151	64	-
AÑO 1	2023	145	146	142	125	134	138	140	141	143	149	148	153	142	122.9%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-100.0%
AÑO 1	2025	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	0.0%
AÑO 2	2026	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168	0.8%
AÑO 3	2027	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	170	0.8%
AÑO 4	2028	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	0.8%








1784

**Comparación de Tikal Intercontinental, S.A.**

AÑO	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,033	1,072	1,155	1,140	1,161	463	0.0%	
AÑO 0	2024	1,036	993	1,209	1,202	1,300	1,290											1,172	152.8%	
AÑO 1	2025	1,692	1,562	1,703	1,692	1,807	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,698	44.9%	
AÑO 2	2026	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	0.3%
AÑO 3	2027	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	0.0%
AÑO 4	2028	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	1,703	0.0%








1785

**Comparación de Taller De Mecánica Y Depósitos**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	1,500	1,362	1,433	1,367	1,475	1,390	1,468	1,447	1,406	1,399	1,194	1,316	<b>1,396</b>	-
AÑO 1	2023	1,348	1,306	1,318	1,217	1,258	1,171	1,151	1,179	1,141	1,172	1,112	1,167	<b>1,212</b>	<b>-13.2%</b>
AÑO 0	2024	1,156	1,083	1,196	1,156	1,178	1,088							<b>1,143</b>	<b>-5.7%</b>
AÑO 1	2025	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	1,279	<b>1,279</b>	<b>11.9%</b>
AÑO 2	2026	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	1,289	<b>1,289</b>	<b>0.8%</b>
AÑO 3	2027	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	<b>1,300</b>	<b>0.8%</b>
AÑO 4	2028	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	<b>1,310</b>	<b>0.8%</b>








1786

**Comparación de Hotel Torres De Alba**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	247	233	251	247	244	239	252	248	257	261	242	249	247	-
AÑO 1	2023	235	233	188	186	253	239	238	236	232	242	222	236	228	-7.7%
AÑO 0	2024	228	223	250	247	255	238							240	5.2%
AÑO 1	2025	260	243	269	258	263	241	257	254	252	258	248	254	255	6.1%
AÑO 2	2026	263	245	272	260	266	243	259	257	255	261	251	257	257	1.0%
AÑO 3	2027	265	248	275	263	268	246	262	260	257	264	253	260	260	1.0%
AÑO 4	2028	267	249	276	264	270	247	263	261	259	265	255	261	261	0.5%








1787

Comparación de Ph Torre Panama

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	33	36	35	25	26	27	31	28	28	31	30	33	30	0.0%
AÑO 0	2024	32	31	35	34	35	34	-	-	-	-	-	-	33	10.4%
AÑO 1	2025	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	39	17.1%
AÑO 2	2026	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	2.0%
AÑO 3	2027	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	0.8%
AÑO 4	2028	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	0.8%










1788

Comparación de Costa Del Este Town Center

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
AÑO		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	1,319	1,332	1,331	1,398	448	-	
AÑO 1	2023	1,364	1,268	1,014	655	712	707	697	664	713	951	977	984	892	99.0%	
AÑO 0	2024	718	749	1,090	1,015	1,125	1,123							970	8.7%	
AÑO 1	2025	1,441	1,326	1,474	1,429	1,502	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,442	48.6%
AÑO 2	2026	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	0.4%
AÑO 3	2027	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	0.0%
AÑO 4	2028	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	1,447	0.0%








1789

**Comparación de Tubotec, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	557	601	684	606	711	742	703	653	639	660	532	455	629	-
AÑO 1	2023	607	586	588	23	27	206	212	167	278	371	327	350	312	-50.4%
AÑO 0	2024	391	506	564	482	603	402							491	57.6%
AÑO 1	2025	875	793	877	852	886	870	902	893	876	910	896	728	863	75.6%
AÑO 2	2026	875	793	877	852	886	870	902	893	876	910	896	728	863	0.0%
AÑO 3	2027	875	793	877	852	886	870	902	893	876	910	896	728	863	0.0%
AÑO 4	2028	875	793	877	852	886	870	902	893	876	910	896	728	863	0.0%








1790

**Comparación de Televisora Nacional, S.A.**

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	126	132	25	-	
AÑO 1	2023	127	123	128	126	133	128	131	130	121	123	117	125	126	407.0%	
AÑO 0	2024	123	117	130	122	123	118							122	-3.0%	
AÑO 1	2025	62	58	62	60	62	59	62	60	59	58	56	58	58	60	-51.2%
AÑO 2	2026	57	52	55	62	62	59	62	60	59	58	56	58	58	58	-2.0%
AÑO 3	2027	58	52	56	62	63	59	62	60	60	58	57	58	58	59	0.5%
AÑO 4	2028	58	52	56	62	63	60	63	60	60	59	57	59	59	59	0.5%








1791

**Comparación de Universidad Interamericana De Panamá, S. R. L.**

		ENERGÍA (MWh)												%	
AÑO	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	66	62	62	56	56	55	56	56	40	0.0%
AÑO 0	2024	57	51	71	75	75	84							69	73.1%
AÑO 1	2025	250	246	267	288	266	276	274	263	254	222	193	207	251	265.0%
AÑO 2	2026	261	257	279	301	278	288	286	275	265	231	202	216	262	4.4%
AÑO 3	2027	272	268	291	313	290	300	299	286	277	241	210	226	273	4.3%
AÑO 4	2028	284	279	303	327	302	313	311	298	288	251	219	235	284	4.2%








1792

**Comparación de Destilería San Isidro**

		ENERGÍA (MWh)												%	
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AR0 2	2022	513	591	589	538	669	342	351	280	58	62	51	34	341	-
AR0 1	2023	489	612	698	474	401	375	171	60	37	32	37	33	285	-16.4%
AR0 0	2024	469	574	476	449	304	53							388	36.0%
AR0 1	2025	436	567	599	467	249	499	562	437	41	45	40	46	332	-14.2%
AR0 2	2026	723	812	812	749	474	499	562	437	41	45	40	46	437	31.3%
AR0 3	2027	723	812	812	749	474	499	562	437	41	45	40	46	437	0.0%
AR0 4	2028	723	812	812	749	474	499	562	437	41	45	40	46	437	0.0%










1793

**Comparación de Super Pueblo**

		ENERGÍA (MWh)													
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	178	180	183	175	175	167	175	103	-
AÑO 1	2023	174	169	180	153	155	147	149	147	155	163	150	153	158	53.7%
AÑO 0	2024	144	134	165	162	167	160							156	-1.6%
AÑO 1	2025	173	157	172	172	179	162	167	178	174	176	166	178	171	10.1%
AÑO 2	2026	173	157	172	172	179	162	167	178	174	176	166	178	171	0.0%
AÑO 3	2027	173	157	172	172	179	162	167	178	174	176	166	178	171	0.0%
AÑO 4	2028	173	157	172	172	179	162	167	178	174	176	166	178	171	0.0%








1794

Comparación de Ventas Y Mercadeo Panama, S.A.

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
AÑO 2	2022	-	-	40	63	62	59	59	60	55	58	55	68	48	-
AÑO 1	2023	61	59	59	46	55	51	50	52	55	58	53	59	55	13.7%
AÑO 0	2024	53	51	61	55	57	54							55	0.8%
AÑO 1	2025	81	78	81	82	80	73	66	66	66	67	56	66	73	31.3%
AÑO 2	2026	82	79	82	83	81	74	66	67	67	67	67	67	73	1.0%
AÑO 3	2027	83	80	83	83	82	75	67	67	67	68	68	67	74	1.0%
AÑO 4	2028	83	80	84	84	82	75	67	68	68	68	68	68	75	0.5%








1795

**Comparación de Vopak**

	Año	ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%					
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic							
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%		
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%		
AÑO 1	2025	445	420	455	420	416	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	0.0%	
AÑO 2	2026	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	0.1%
AÑO 3	2027	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	0.0%
AÑO 4	2028	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	432	0.0%






1796



Comparación de Vista Pacífica De Oriente

		ENERGÍA (MWh)												%		
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO		
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
AÑO 0	2024	-	-	-	30	29	26	-	-	-	-	-	-	-	14	0,0%
AÑO 1	2025	36	35	38	37	37	33	32	34	34	33	32	34	34	34	142,3%
AÑO 2	2026	37	37	40	38	39	34	33	35	35	34	33	35	35	36	4,4%
AÑO 3	2027	39	38	41	40	40	36	35	37	37	36	34	37	37	38	4,3%
AÑO 4	2028	41	40	43	42	42	37	36	39	39	37	36	38	39	39	4,2%








1797

Comparación de Xtra Las Acacias

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	293	267	289	288	295	276	278	277	276	290	294	315	287	-
AÑO 1	2023	305	282	307	248	247	244	249	248	250	270	256	263	264	-7.8%
AÑO 0	2024	250	243	268	259	269	251							257	-2.9%
AÑO 1	2025	353	320	342	319	333	293	313	314	315	315	308	356	324	26.1%
AÑO 2	2026	356	329	359	303	314	293	313	314	315	315	308	356	323	-0.1%
AÑO 3	2027	360	332	362	306	317	296	316	317	319	319	311	360	326	1.0%
AÑO 4	2028	360	332	362	306	317	296	316	317	319	319	311	360	326	0.0%








1798



Comparación de Xtra Aguadulce

		ENERGÍA (MWh)												%	
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	
AÑO 2	2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AÑO 1	2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 0	2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0%
AÑO 1	2025	117	112	119	113	113	113	116	116	113	116	113	116	115	0.0%
AÑO 2	2026	116	105	116	113	116	113	116	116	113	116	113	116	114	-0.5%
AÑO 3	2027	116	105	116	113	116	113	116	116	113	116	113	116	114	0.0%
AÑO 4	2028	116	109	116	113	116	113	116	116	113	116	113	116	114	0.3%








1799

Comparación de Xtra Albrook

		ENERGÍA (MWh)												PROMEDIO	%		
	Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic				
AÑO 2	2022	160	144	156	153	153	141	146	148	147	148	139	147	148	<b>148</b>	-	
AÑO 1	2023	148	140	145	129	136	127	130	132	135	135	134	136	136	135	<b>135</b>	<b>-8.7%</b>
AÑO 0	2024	130	123	137	131	135	128									131	<b>-3.5%</b>
AÑO 1	2025	138	134	136	130	132	123	126	127	131	130	129	131	131	131	<b>131</b>	<b>-0.1%</b>
AÑO 2	2026	143	135	140	125	131	123	126	127	131	130	129	131	131	131	<b>131</b>	<b>0.2%</b>
AÑO 3	2027	145	137	142	126	133	124	127	128	132	131	130	133	133	132	<b>132</b>	<b>1.0%</b>
AÑO 4	2028	145	137	142	126	133	124	127	128	132	131	130	133	133	132	<b>132</b>	<b>0.0%</b>





1800

Comparación de Xtra Arraijón

		ENERGÍA (MWh)													
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	PROMEDIO	%
AÑO 2	2022	300	290	311	319	328	319	315	325	301	291	295	318	309	-
AÑO 1	2023	304	300	310	296	310	290	300	293	293	320	309	317	303	-2.0%
AÑO 0	2024	296	285	316	308	319	309							305	0.7%
AÑO 1	2025	299	278	300	302	306	278	279	274	279	314	299	318	294	-3.8%
AÑO 2	2026	318	299	314	267	302	278	279	274	279	314	299	318	295	0.4%
AÑO 3	2027	321	302	318	270	305	280	282	277	281	318	302	321	298	1.0%
AÑO 4	2028	321	302	318	270	305	280	282	277	281	318	302	321	298	0.0%

